



1.	Kocioł gazowy, wiszący kondensacyjny – Vitodens 200-W (49kW)	kpl. 1
2.	Regulator pogodowy	kpl. 1
3.	Czujnik temperatury zewnętrznej – ATS	kpl. 1
4.	Pionowy stojący podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. VIESSMANN Vitocell 100-V (typ CVA) 500 l	kpl. 1
5.	Zmiękcacz – BWT AQUADIAL softlife 10	kpl. 1
6.	Naczynie zbiorcze Reflex typ NG35 (dla c.o.)	kpl. 1
7.	Naczynie zbiorcze Reflex, typ DT60 (dla c.w.u.)	kpl. 1
P1.	Pompa instalacji c.o. –V=1,31m ³ /h, H=3,60mH ₂ O	szt. 1
P2.	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. –V=0,3m ³ /h, H=2,80mH ₂ O	szt. 1
P3.	Pompa c.w.u. do podgrzewacza –V=1,5m ³ /h, H=2,80mH ₂ O	szt. 1

Jednostka Projektowa: PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel. 512 158 601		Nr proj.
Temat: PROJEKT WYKONAWCZY PLACÓWKI OPIEKUNCSO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		P20817
Tytuł: SCHEMAT KOTŁOWNI		Data:
Projektant – sanitarna mgr inż. Anna Liszewska MAZ/0332/PWOS/04		GRUDZIEŃ 2017
Adres Inwestycji: UL. POŁUDNIOWA 13 09-400 PŁOCK		Skala:
Sprawdzający – sanitarna mgr inż. Iwona Gdowska upr. nr 10/92, 18/93		-
Inwestor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK		Nr rys.: 15