

Płock, dnia 18.07.2016 r.

PSBUD Piotr Świrzyński
Wałdowo Szlacheckie 87 G
86-302 Grudziądz

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków technicznych zasilania w wodę fontanny projektowanej przy ul. Hermana w Płocku (działka nr 486/20), „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

- zasilanie w wodę w/w budowli należy zaprojektować z wodociągu ϕ 100 mm z rur żeliwnych istniejącego w pasie drogowym ulicy Hermana,
- przyłączyć zaprojektować z rur polietylenowych PE 10 PN 10 z uwzględnieniem armatury odcinającej bezdławicowej z miękkim uszczelnieniem klina,
- w odległości 40 cm od górnej powierzchni rurociągu zaplanować ułożenie taśmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej,
- na terenie objętym projektowaniem wykonać studnię wodomierzową z kręgów żelbetowych lub z tworzywa sztucznego. W studni zamontować wodomierz w zestawie do montażu wodomierza (konsola),
- zabezpieczyć przyłączy wody po stronie instalacji wewnętrznej poprzez zamontowanie zaworu antyskażeniowego ,
- wodomierz i instalację zabezpieczyć przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

W celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie Art. 28b.4. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, 831 z późn. zm.), trasę projektowanych przyłączy należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miasta Płocka.


Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć należy na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej jako dane w układzie współrzędnych 2000 zaewidencjonowane w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG).

Informujemy, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków

Otrzymują:

1. Adresat
2. TT a/a

Oprac. M. Olszewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wisniewski