

EOŚ-410/UE-P/MB/2018

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

Płock, dnia 22.03.2018 r.

WPLYNĘŁO

28.03.2018

Poz.

Podpis

-1-

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
019-400 Płock

Sprawa: określenia warunków technicznych i wytycznych do projektowania budowy nowego oświetlenia ul. Poprzecznej w Płocku.

Nr warunków – UE-P/12/W/2018

W odpowiedzi na pismo znak WIR-I.7011.4.2.2018.MW z dnia 09.01.2017 r., w sprawie określenia warunków do projektowania oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Poprzecznej w Płocku z brakującą infrastrukturą techniczną”, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., jako konserwator sieci oświetlenia ulicznego, podaje poniżej następujące warunki i wytyczne:

1. Projekt oświetlenia ulicznego wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.
2. Uzyskać warunki i wytyczne do projektowania z Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
3. Po dokonaniu bilansu mocy istniejącej i projektowanej, w przypadku potrzeby wystąpić do ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
4. Szczegółowe rozwiązania techniczne na etapie projektowania uzgadniać bezpośrednio z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. i MZD w Płocku.
5. Dla potrzeb zasilania nowego oświetlenia należy wykonać odgałęzienie od dogodnie zlokalizowanej, istniejącej latarni oświetleniowej przy ul. Słonecznej.
6. Nowe odcinki oświetlenia ulicznego projektować w układach zamkniętych pętlowych lub dwustronnie zasilanych bez pozostawiania latarni na tzw. „promieniu”.
7. Dla obwodów zasilające stosować kabel YAKXS 5x25 mm².
8. Ilość i umiejscowienie latarni oraz typy opraw gwarantować winny uzyskanie optymalnych parametrów świetlnych z zapewnieniem odpowiedniego doświetlenia przejść dla pieszych.
9. Na całej długości kabla mocować oznaczniki kablowe w odległościach co 6 m oraz na zakrętach i przy wejściach do przepustów. Oznacznik powinien zawierać informację ustaloną z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. lub MZD w Płocku.
10. Prace wykonać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

11. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami nowo projektowane kable oświetlenia ulicznego osłonić rurami ochronnymi wyprowadzając je ok. 0,5m poza krawędzie wykopów i krawężników. Pod drogami stosować rury przepustowe HDPE 110.
12. Przed zasypaniem kable należy zgłosić do odbioru w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług w Płocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Płock.
13. Do łączenia kabli oświetleniowych w latarniach stosować zaciski IZK, natomiast na kablach trwałe oznaczniki kierunkowe, grawerowane z informacją: typ kabla / kierunek słup nr /UM / rok.
14. Numerację słupów wykonać od strony jezdni, niezmywalną farbą olejną na wysokości ok. 2 m. Numery słupów ustalić z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. DRU w Płocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Płock oraz z MZD w Płocku, przed złożeniem projektu do uzgodnienia.
15. Opracować projekt techniczny zgodny z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami, który należy uzgodnić z MZD w Płocku oraz z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. DRU w Płocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Płock.
16. Rozpoczęcie prac przy urządzeniach oświetlenia ulicznego należy zgłosić pisemnie w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. DRU w Płocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Płock z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
17. Odbiór techniczny budowy nastąpi na podstawie protokołów etapowych oraz protokołu odbioru końcowego.

Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:
Marek Burdyka
tel. kom. 607 626 804

Kierownik
Regionalny Wydział Realizacji Usług

Andrzej Markiewicz



Sp. z o.o. rok założenia 1892

Pau M. Nieczon, 8 II 2018

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

Płock, dnia 06.02.2018 r.

WPLYNEŁO

07.02.2018

Poz. 2 9590/02/2018

Podpis

-1-

Urząd Miasta Płocka

Wydział Inwestycji i Remontów

Stary Rynek 1

09-400 Płock

*WIRI
7.02.18*

TT/5/190/2018

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR-I.7011.4.8.2018.MW w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu ulicy Poprzecznej w Płocku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

Sieć wodociągowa :

W obrębie pasa drogowego ulicy Poprzecznej, ustanowionego z działki o numerze ew. 970/1, na całej długości istnieje sieć wodociągowa ϕ 90 mm z rur polietylenowych. Sieć wodociągowa jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga przebudowy.

Kanalizacja sanitarna:

Na całej długości ulicy Poprzecznej istnieje kanał sanitarny grawitacyjny ϕ 0,16 m wybudowany w 1996 roku. Przed rozpoczęciem inwestycji niezbędne jest wykonanie drobnych napraw eksploatacyjnych na istniejącym kanale.

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu zasady, iż uzbrojenie winno być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu. Regulacja studni kanalizacyjnych winna obejmować górną część studni - od pokrywy do włazu. Koszty regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia pokrywa inwestor zadania.

Dokumentację techniczną opracowaną dla w/w zadania inwestycyjnego należy uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

W celu wykonania napraw eksploatacyjnych uzbrojenia stanowiącego własność Spółki, inwestor zobowiązany jest powiadomić „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. o realizacji planowanej inwestycji na miesiąc przed rozpoczęciem robót.

Wykonane prace należy zgłosić do odbioru technicznego w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. (P. Adam Stepkowski tel. 364-42-20 lub P. Tomasz Krusiński tel. 364-42-21).


WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o.o.
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
SEKRETARIAT: (+48) 24 364 42 00
tel./fax (+48) 24 364 42 02
REGON: 610409926, NIP: 774-23-69-968



KONTO: ING Bank Śląski S.A
Nr 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100
nr KRS: 00000 40316
Wysokość kapitału zakładowego: 200 341 000,00 zł
ADRES: www.wodociagi.pl
e-mail: plock@wodociagi.pl
Strona 1 z 2

Wysokość kapitału zakładowego 211 891 000,00 zł

Informujemy, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

WICEPREZES ZARZĄDU


Otrzymują :

1. Adresat

2. TT a/a

Oprac. M. Olszewska