

Płock, dnia 19 lipca 2017 r.

MZ.5580.83.2017.MS

## DECYZJA

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (J.t. Dz. U. 2017 poz. 1204) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (J.t. Dz. U. 2017 poz. 1257), w związku z wnioskiem strony – Miasta i Gminy Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zawarty w piśmie nr WIR.III.7011.5.2017.KL z dnia 07 lipca 2017 r. (data wpływu do KM PSP – 10.07.2017 r.) o prolongatę terminu wykonania nakazu nałożonego w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku znak: MZ-5580/116-2/13 z dnia 31 października 2013 roku, zmienioną decyzją znak: MZ.5580.90.5.2015.AL z dnia 24 grudnia 2015 roku, zmienioną decyzją znak: MZ.5580.153.1.2016.MS z dnia 13 grudnia 2016 roku dotyczącą usunięcia uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 ul. Łączniczek 14, 09-410 Płock stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 28 października 2013 r., postanawiam co następuje:

1. Zmienia się ostateczną decyzję znak: MZ-5580/116-2/13 z dnia 31 października 2013 roku, zmienioną decyzją znak: MZ.5580.90.5.2015.AL z dnia 24 grudnia 2015 roku, zmienioną decyzją znak: MZ.5580.153.1.2016.MS z dnia 13 grudnia 2016 roku w ten sposób, że wyznacza się nowy termin realizacji obowiązków zawartych w punkcie 1 ww. decyzji tj. *„Zapewnić w budynku przedszkola długość dojścia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno – budowlanych”* oraz w punkcie 2 ww. decyzji tj. *„Klatki schodowe (zachodnią i centralną) w budynku przedszkola miejskiego nr 6 należy wyposażać w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu”* **na dzień 31 lipca 2018 roku.**

## Uzasadnienie

Decyzją znak: MZ-5580/116-2/13 z dnia 31 października 2013 roku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku po przeprowadzonych w dniu 28 października 2013 roku czynnościach kontrolno – rozpoznawczych nakazał Miastu i Gminie Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock wykonanie obowiązków polegających na zapewnieniu w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 długości dojścia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno – budowlanych oraz wyposażeniu klatek schodowych (zachodniej i centralnej) w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

W dniu 10 lipca 2017 roku złożono wniosek o prolongatę terminu wykonania nakazów określonych w powyższej decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku motywując go brakiem możliwości zapewnienia lokalu zastępczego dla placówki przedszkolnej, sprawującej opiekę nad 160 dziećmi.

Poddając analizie scharakteryzowany przez Stronę opis sytuacji można stwierdzić, że Strona poczyniła starania zmierzające do realizacji nałożonego na nią obowiązku tj. – opracowano dla budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 dokumentację projektową przebudowy obejmującą swoim zakresem dostosowanie budynku do aktualnych warunków techniczno-budowlanych. Ponadto opracowano ekspertyzę techniczną dla przedmiotowego budynku w celu określenia warunków zamiennych w stosunku do określonych w przepisach na podstawie, której Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wydał Postanowienie znak: WZ.5595.414.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Dokonana przez tutejszy Organ ocena stanu faktycznego została dokonana przy uwzględnieniu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Podkreślenia wymaga, że w sprawie niniejszej priorytetem powinno być zagwarantowanie ochrony życia i zdrowia – bezpieczeństwo użytkowników budynku pozostającego w zasobach Strony jak również możliwość skutecznego prowadzenia działań przez odpowiednie służby ratownicze i zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w najszerszym znaczeniu.

Mając na uwadze powyższe postanawiam jak na wstępie.

W celu poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obiekcie do czasu spełnienia określonych w przedmiotowej decyzji obowiązków poleca się:

- zapewnić w strefie pożarowej obejmującej przedszkole środek gaśniczy zawarty w gaśnicach w ilości o 100% przewyższającej wymagania przepisów,
- zapewnić dla personelu ogólnodostępne latarki posiadające możliwość ładowania z gniazd elektrycznych, które zapewnią działanie minimum 1 godzinę,
- przeprowadzić szkolenie personelu na temat ewakuacji i zasad korzystania z urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

## Pouczenie

W związku z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (J.t. Dz. U. 2017 poz. 1204), od niniejszej decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, 09 - 402 Płock ul. Wyszogrodzka 1a w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Pisemne oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania składa się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

### Otrzymują:

1. Urząd Miasta Płocka  
Stary Rynek 1  
09-400 Płock
2. a/a x 2



KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Płocku

bryg. mgr inż. Grzegorz Patz