



Numer obwodu	204	205	206	207	208	209	210	
Opis	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L3	
Moc [kW]/Prąd [A]	2,5	2,5	1,65	1,6	0,4	0,8	0,8	
Przewód	YdYzo 3x2,5mm ²	YdYzo 3x2,5mm ²	YdYzo 3x2,5mm ²	YdYzo 3x2,5mm ²	YdYzo 3x2,5mm ²	YdYzo 3x2,5mm ²	YdYzo 3x2,5mm ²	
Nazwa obwodu	SUSZARKI DO WŁOSÓW	SUSZARKI DO WŁOSÓW	SUSZARKI DO RĄK	GNAZDA PORZĄDKOWE	GNAZDA MAGAZYN	GNAZDA POM. TRENERÓW	TRANSFORMATOR SYSTEM PRZYZYW.	

Jednostka Projektowa: PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel. 512 158 601		Nr proj. P21717
Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU ŁAZIENEK W SEGMENTACH A, B, C, D ORAZ BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 W PŁOCKU	Tytuł: Modyfikacja tablicy Rs. część E	Data: MARZEC 2018
		Projektant mgr inż. Sebastian Kamiński upr.nr MAZ/0415/PWOE/11
Adres Inwestycji: UL. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO 4 09-400 PŁOCK	Sprawdzający mgr inż. Grzegorz Sadowski upr.nr MAZ/0281/PWOE/14	Skala: -
	Investor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK	Nr rys.: EL-20
		Strona: 2/3