



LEGENDA

- 1

OPRAWA LED 20W IP44 4000K 2100lm
- 2

LED 24W 3000K PRM 958mm IP40
- 3

LED 40W 3000K OPAL 1558mm IP40
- 4

OPRAWA KINKIET IP44 LED 595mm 4000K
- 5

OPRAWA LED 20W IP65 4000K 1450lm
- 3K-L-T

OPRAWA AWARYJNA 4x1W LED, IP65, ASYMETRYCZNA (45°), PRZEZNACZONA DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH, AUTOTEST  $T_{AW} = 1$  H, NA ŚCIANIE POLIWĘGLAN W KOLORZE BIAŁYM, KŁOSZ RYFLOWANY

- 3B

OPRAWA AWARYJNA OKRĄGŁA, 3x1W LED, Ø80 MM, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1 H, WBUDOWANA, BLACHA STAŁOWA, MALOWANA PROSZKOWO
- 3-L

OPRAWA AWARYJNA 4x1W LED, IP65, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1 H, NATYK, POLIWĘGLAN W KOLORZE BIAŁYM, KŁOSZ RYFLOWANY
- 3J-L

OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA, IP 65, 16 X 0.1W LED, AUTOTEST CZAS PRACY AWARYJNEJ 1 H NAŚCIENNA, POLIWĘGLAN W KOLORZE BIAŁYM
- (1)(1)

CZUJKA DUALNA OBECNOŚCI I RUCHU
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP55
- ŁĄCZNIK PODWÓJNY

Jednostka Projektowa: PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel. 512 158 601		Nr proj. P21717
Temat: PROJEKT BUDOWLANI I WYKONAWCZY REMONTU ŁAZIENEK W SEGMENTACH A, B, C, D ORAZ BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWANYCH NR 1 W PŁOCKU		Data: MARZEC 2018
Adres Inwestycji: UL. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO 4 09-400 PŁOCK		Skala: 1:50
Inwestor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK		Nr rys.: EL-13
Tytuł: Instalacja oświetleniowa. część E		
Projektant mgr inż. Sebastian Kamiński upr.nr MAZ/0415/PWOE/11		
Sprawdzający mgr inż. Grzegorz Sadowski upr.nr MAZ/0281/PWOE/14		
Opracował mgr inż. Tomasz Kosztowny		