

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH GRUNTÓW SPOISTYCH

Pobrane próbki			Badania makroskopowe			Konsystencja					Numer warstwy geotechnicznej
nr otworu	głębokość pobrania w m ppt	rodzaj próbki NNS, NW, NU	rodzaj gruntu i barwa	liczba wałeczków	stan gruntu	wilgotność w_n (%)	granice		wskaźnik plastyczności I_p (%)	stopień plastyczności I_L	
							płynności w_L (%)	plastyczności w_P (%)			
1	2,0	NW	Gp, brązowa	1	tpl	11,9					II b
2	3,4	NW	Gp, brązowa	4/4	pl	15,0	24,2	11,2	12,9	0,29	II c
3	1,0	NW	II, j.ziel.-brązowy		tpl	20,1					I
3	2,0	NW	Gp, brązowa	3	pl	14,1					II c



GEOLIT s.c.
 biuro:
 ul. Iwanowskiej 10d
 87-100 Toruń
 tel. (0-56) 66-44-908

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

dla projektowanej przebudowy Miejskiego Przedszkola nr 6
 przy ul. Łączniczek 14 w Płocku

Opracował:
 mgr Szymon Skowroński

Data:
 XI 2014

Zał. nr 5