Nr	Pomieszczenie	Posadzka
2/1	Pralnia, suszarnia	Terakota
2/2	Łazienka	Terakota
2/3	Sala 3	Parket
2/4	Archiwum	Parket z desek (np. deska Barlinecka)
2/5	Referent	Parket z desek (np. deska Barlinecka)
2/6	Hall	Terakota antypoślizgowa
2/7	Pom. biurowe	Parket z desek (np. deska Barlinecka)
2/8	Gab. dyrektora	Parket z desek (np. deska Barlinecka)
2/9	Wice dyrektor	Parket z desek (np. deska Barlinecka)
2/10	WC personelu	Terakota
2/11	Łazienka	Terakota
2/12	Sala zajęć rekreacyjnych	Wykładzina przemysłowa PCV zgrzewana z winiwnejem na ścinę
2/13	Hall 2	Terakota antypoślizgowa
2/14	Sala 2	Parket
2/15	Sala 1	Parket
2/16	Wózkownia	Terakota
2/17	Myjnia wózków	Terakota
2/18	Zmywalnia	Terakota
2/19	Śluza wózków	Terakota
2/20	Kuchnia	Terakota
2/21	Przygotowanie wstępne	Terakota
2/22	Mag. spożywczy	Terakota
2/23	Pom. porządkowe	Terakota
2/24	Pom. socjalne	Wykładzina przemysłowa PCV zgrzewana z winiwnejem na ścinę
2/25	WC	Terakota
2/26	Mag. chłod.	Terakota
2/27	Hall 3	Terakota antypoślizgowa
2/28	Pom. porządkowe	Terakota
K1	Klatka schodowa nr 1	Terakota antypoślizgowa
K2	Klatka schodowa nr 2	Terakota antypoślizgowa

LEGENDA

- A - proj. oprawa świetlówkowa, nastropowa, świetlówki T5 4x14 W, kaseton z blachy stalowej malowanej proszkowo, osłona opalizowana PMMA, EVG, IP20
- B - proj. oprawa świetlówkowa, nastropowa, świetlówki T5 4x24 W, kaseton z blachy stalowej malowanej proszkowo, raster podwójna parabola + wklejki, rastry osobno, rastry z blachy srebnej, EVG, IP20
- C - proj. oprawa świetlówkowa, nastropowa, świetlówki T5 2x14 W, kaseton z blachy stalowej malowanej proszkowo, osłona opalizowana PMMA, EVG, IP44
- D - proj. oprawa świetlówkowa, nastropowa, świetlówki T8 2x36 W, podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, EVG, IP20
- E - proj. oprawa świetlówkowa, nastropowa, świetlówki T5 2x58 W, cała obudowa z PC, klipsy INOX w standardzie, EVG, IP65, IK10
- G - proj. oprawa świetlówkowa, nastropowa, świetlówki T5 2x35 W, cała obudowa z PC, klipsy INOX w standardzie, EVG, IP65, IK10
- H - proj. oprawa świetlówkowa, nastropowa, świetlówki T5 2x14 W, kaseton z blachy stalowej malowanej proszkowo, raster podwójna parabola + wklejki, rastry osobno, rastry z blachy srebnej, EVG, IP20
- I - proj. oprawa świetlówkowa, nastropowa, świetlówki T5 2x14 W, kaseton z blachy stalowej malowanej proszkowo, raster podwójna parabola + wklejki, rastry osobno, rastry z blachy srebnej, EVG, IP20
- J - proj. oprawa świetlówkowa, nastropowa/naścienna, świetlówki TC-L 2x18 W, cała obudowa z PC, EVG, IP65, IK10
- K - proj. naświetlacz, obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium, rozsył światła asymetryczny, HIT-DE/HST-DE 70 W
- Ew1 - proj. oprawa ewakuacyjna wykonana z poliwęglanu, montowana nastropowo, źródło power LED 3 W, optyka do korytarzy, czas pracy awaryjnej min. 1 h, IP41, oprawa współpracująca z systemem monitoringu opraw awaryjnych
- Ew2 - proj. oprawa ewakuacyjna wykonana z poliwęglanu, montowana nastropowo, źródło power LED 3 W, optyka do pomieszczeń, czas pracy awaryjnej min. 1 h, IP41, oprawa współpracująca z systemem monitoringu opraw awaryjnych
- Ew3 - proj. oprawa ewakuacyjna wykonana z poliwęglanu, montowana na ścianie, źródło LED 3,2 W, oprawa z piktogramem, praca "na jasno", czas pracy awaryjnej min. 1 h, IP22, oprawa współpracująca z systemem monitoringu opraw awaryjnych
- Ew4 - proj. oprawa ewakuacyjna wykonana z poliwęglanu, montowana na ścianie, źródło LED 3,2 W, czas pracy awaryjnej min. 1 h, oprawa przystosowana do pracy w temperaturze -25 st. C, IP65, oprawa współpracująca z systemem monitoringu opraw awaryjnych
- Ew5 - proj. oprawa ewakuacyjna wykonana z poliwęglanu, montowana na ścianie, źródło LED 3,2 W, czas pracy awaryjnej min. 1 h, IP22, oprawa współpracująca z systemem monitoringu opraw awaryjnych
- proj. łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20, p/t
- proj. łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44, p/t
- proj. łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20, p/t
- proj. łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44, p/t
- proj. łącznik oświetleniowy schodowy, IP20, p/t
- proj. łącznik oświetleniowy chwilowy, IP20, p/t
- RP - proj./modernizowana tablica rozdzielcza
- TIT - proj. sygnalizator akustyczno-optyczny
- proj. centralka sterowania oddymaniem
- proj. ręczny ostrzegacz pożaru
- proj. przycisk przewietrzania
- proj. optyczna czujka dymu

UKŁAD SIECI TN-S

INWESTOR: Gmina-Miasto Płock, Al. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	Biuro Projektów i Nadzorów "ELMARO" Robert Łęgowski, tel. /764 524 793, email: ilumeimaro@gmail.com		
OBIEKT: Przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 6, ul. Łącznikczek 14, 09-400 Płock, działka nr 293/17	TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE, INSTALACJA KLAP DYMOWYCH - PIĘTRO	DATA: 01.2015	NR/ILOŚĆ ARKUSZY: 1/1
	Funkcja / Imię i nazwisko / Nr uprawnień / Podpis	SKALA RYSUNKU: 1:75	NR RYSUNKU: E5
	Projektant: mgr inż. Robert Łęgowski — KUP/0178/POOE/09		
	Sprawdzający: mgr inż. Adam Osiński — WAM/0064/PWOE/11		
	Asystent: - — -		