




PIWNICA	PARTER	PIĘTRO
Adresacja oprav	Adresacja oprav	Adresacja oprav
01.001	01.050	01.150
01.002	01.051	01.151
.	.	.
.	.	.
01.030	01.130	01.180

- UWAGI:
1. Magistrala przewodem YTKSYekw 1x2x0,8mm2 w topoligii liniowej.
 2. Maksymalna długość przewodu 1200 mb.

INWESTOR: Gmina-Miasto Płock Al. Stary Rynek 1 09-400 Płock		 Biurowo Projektów i Nadzorów "ELMARO" Robert Łęgowski tel. 784 524 793, email: biuro@elmaro@gmail.com	
OBIEKT: Przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 6 ul. Łącznikczek 14 09-400 Płock działka nr 293/17, 293/162, 293/213, 293/220		TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT PODŁĄCZENIA OPRAW AWARYJNYCH DO CENTRALKI SYSTEMU MONITORINGU	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Łęgowski	KUP/0178/POOE/09	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Osinski	WAM/0064/PWOE/11	
Asystent:	-	-	
DATA:		02.2015	NR 1/1
SKALA RYSUNKU:		SZKIC	NR E18