Legenda

- Linie rozgraniczające
- Projektowana nawierzchnia drogowa w/g odrębnego opracowania
- Projektowana kanalizacja sanitarna w/g odrębnego opracowania
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Projektowane kratki ściekowe
- Projektowane studnie tworzywowe kanalizacji Ø 425
- Projektowane studnie tworzywowe kanalizacji sanitarnej Ø 1200 w/g odrębnego opracowania
- Projektowane studnie betonowe kanalizacji deszczowej Ø 1200

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 ... Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) uzgadnia się projekt ... w kartograficzne /j.t. Dz.U. z 2005r. ... projektowanych sieci uzbrojenia terenu

/wyszczególnienie/

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia ... powykonawczej przez jednostki ... realizacji sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem ... wynikami pomiarów powykonawczych ... geodezyjnej inwentaryzacji ... W razie niezgodności ... przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych ... budowlano - budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanej ... ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie organizacji ... § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 ... ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji ... poz. 455/

Płock, dnia 16.06.2009 r.

/miejscowość i data/

46.0.UNR.2444.128.2009

/sygn. opinii/

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
inż. Ewa Piasecka
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Dokonano uzgodnienia w "Wodociągach Płockich" Spółka z o.o. Projektu Technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Podgórze i Lisciasta.
Wykonane uzbrojenie zinwentaryzować i zgłosić do odbioru w "Wodociągach Płockich" Sp. z o.o. przed zasypaniem wykopów. Uwagi do dokumentacji: 29.06.2009
Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Techniczno-Inwestycyjnego
Tomasz Strzałkowski

Płock, dn. 14.07.2009 Nr 192/2009
Uzgodniono rozwiązanie techniczne skrzyżowania sieci ...
z projektowaną: budowa dróg z infrastrukturą
zlokalizowaną: Płock, ul. Lisciasta, Podgórze
na sekcji mapy zasadniczej nr: ... arkusz 1
pod warunkiem, że:
- wykonawca robót powiadomi uzgadniającego o rozpoczęciu robót,
- wykonawca zleci nadzór przy prowadzeniu robót,
- skrzyżowania z projektowanym wlotem z zachowaniem odległości pionowej min 0,2 m,
- w miejscach skrzyżowań na kablach założyć rury osłonowe
Z-CA KIEROWNIKA Rejonu Dystrybucji Obszaru Płock
Andrzej Sulkowski

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
Płock, dnia 29.06.2009r.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska uzgadnia / opiniuje ~~bez uwag / z uwagami~~.
Wykonanie uzbrojenia zinwentaryzować, zgłosić w Referacie Eksploatacji Miejskiej do odbioru końcowego.
Podpis ...
Realizacja inwestycji możliwa po zapewnieniu odprowadzenia wód do ... przy ul. Podgórze
PREZYDENT MIASTA PŁOCK
09-400 Płock, Stary Rynek
Nieruchomość stanowi załącznik Nr 3/2 do decyzji ... z dnia 10.09.09r.
Z up. Prezydenta Miasta P...
Andrzej Drag

odwodnienie liniowe L = 4,0 m, szer. 150

Proj. studnia k.d. do likwidacji

Kable z balonami układać obok kabli istniejących

kabel do demontażu

koniec granicy opracowania

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania:
BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA OSIEDLU IMIELNICA PARCELE (ul. Lisciasta, Podgórze)

Inwestor:	GMINA PŁOCK 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1		
Przedmiot rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu - kan. deszczowa	Nr: 1	Skala: 1:500
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Ł. Tarnowski	Nr uprawnień: ŁUO/0006/POOS/07	Data: Kwiecień 2009 r.
Sprawdził branża sanitarna:	mgr inż. H. Tarnowski	Nr uprawnień: ŁOM/0081/PWOS/00	Podpis: