

MZD-DT.432.2.5.2018.BS

Płock, dn. 17.01.2018r.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

WPLYNĘŁO

19.01.2018

Poz. 1449910.1/2018

Podpis -1-

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

dotyczy: zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Poprzecznej" w Płocku.

W odpowiedzi na pismo znak WIR-I.7011.4.5.2018.MW z dnia 09.01.2018r., w sprawie j.w. – Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, iż w zakresie dróg publicznych dokumentację należy opracować zgodnie z: ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2222), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 oraz zarządzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg.

Warunki do projektowania oświetlenia zostaną wydane odrębnym pismem.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski

Otrzymują:

1. adresat
2. MZD-DT – a/a

Sporządziła: Beata Szmulewicz
tel. 24 364-01- 27



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Sejm
N. Nierozmala
24.1.2018

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta



PŁOCK

WIR/1
23.01.2018

MZD-DI.4202.3.2018.CP

WPLYNEŁO

23.01.2018

Poz.

Podpis

-1-

Płock, 23.01.2018 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Dotyczy: warunków dla projektowania nowego oświetlenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Poprzecznej” w Płocku.

W odpowiedzi na pismo WIR-I.7011.4.5.2018.MW z dnia 09.01.2018 r., określamy niniejszym warunki do projektowania oświetlenia ulicznego w ramach planowanego zadania inwestycyjnego.

1. Projekt oświetlenia ulicznego wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.
2. Uzyskać warunki i wytyczne do projektowania ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
3. W ramach budowy ulicy, przewidzieć budowę nowego oświetlenia ulicznego dla całego zakresu opracowania w sposób zapewniający ciągłość infrastruktury oświetleniowej w ramach docelowego układu komunikacyjnego.
4. Zasilanie projektowanych latarni wykonać, jako odgałęzienie od istniejącego obwodu oświetleniowego przy ul. Słonecznej (np. od latarni nr 5).
5. Stosować kable oświetleniowe zasilające latarnie - YAKXS 5x25(35) mm².
6. Rozwiązania techniczne winny uwzględniać w szczególności, zastosowanie:
 - a) latarni ulicznych - aluminiowych (bezszwowych, stożkowych), o powierzchni anodowanej i kolorystyce dobranej do projektu zagospodarowania,
 - b) opraw ulicznych typu LED o mocy dobranej do potrzeb,
 - c) zasilania kablowego z zamkniętym, dwustronnym (bez pozostawiania latarni „na promieniu”), układem połączeń.
7. W przypadku kolizji, przewidzieć przebudowę istniejącej sieci oświetleniowej w niezbędnym zakresie; istniejące kable oświetleniowe w miejscu skrzyżowania z projektowaną ulicą osłonić rurami przepustowymi.
8. Ilość i układ latarni dostosować do projektu branży drogowej, uwzględniając zieleń wysoką oraz pozostałe elementy uzbrojenia w obrębie pasa drogowego.

9. Lokalizacja i geometria ustawienia punktów świetlnych winna gwarantować uzyskanie optymalnych **(normatywnych)** parametrów świetlnych dla tej kategorii ulicy z zapewnieniem odpowiedniego doświetlenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowania, zjazdu, przejścia dla pieszych), a ich lokalizację dostosować do potrzeb, uwzględniając docelowe zagospodarowanie terenu.
10. Po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej (usytuowania jezdni, chodnika, zieleni oraz pozostałej infrastruktury drogowej), przedstawić do akceptacji przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, propozycję koncepcji budowy sieci oświetleniowej.
11. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji oświetlenia oraz bilansu mocy, wystąpić z wnioskiem i uzyskać od przedsiębiorstwa energetycznego stosowne warunki przyłączenia, ustalające poziom dokupienia mocy przyłączeniowej.
12. Nowo wybudowana infrastruktura oświetlenia ulicznego, pozostaje na majątku Gminy Płock – Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
13. W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwać niezbędne informacje oraz uzgodnienia szczegółowych rozwiązań, w konsultacji z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. i Miejskim Zarządem Dróg w Płocku.
14. Przed wystąpieniem na Naradę Koordynacyjną, uzyskać w MZD w Płocku pozytywną opinię (wstępne uzgodnienie), proponowanej lokalizacji latarni/opraw – w oparciu o przedłożone wyniki obliczeń parametrów świetlnych, dla całego zakresu opracowania.
15. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, uzyskać uzgodnienie kompletnego projektu technicznego (zawierającego wcześniej uzyskane pozostałe uzgodnienia, w tym ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., w MZD w Płocku z pozostawieniem 1 egzemplarza.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żuławski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. MZD-DI – a/a.



Sp. z o.o. rok założenia 1892

WIR
7.02.18

TT/5/190/2018

Pau M. Niecman
8.11.2018

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

WPLYNEŁO

07.02.2018

Poz. 2 9590/02/2018

Podpis

-1-

Płock, dnia 06.02.2018 r.

Urząd Miasta Płocka

Wydział Inwestycji i Remontów

Stary Rynek 1

09-400 Płock

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR-I.7011.4.8.2018.MW w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu ulicy Poprzecznej w Płocku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

Sieć wodociągowa:

W obrębie pasa drogowego ulicy Poprzecznej, ustanowionego z działki o numerze ew. 970/1, na całej długości istnieje sieć wodociągowa ϕ 90 mm z rur polietylenowych. Sieć wodociągowa jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga przebudowy.

Kanalizacja sanitarna:

Na całej długości ulicy Poprzecznej istnieje kanał sanitarny grawitacyjny ϕ 0,16 m wybudowany w 1996 roku. Przed rozpoczęciem inwestycji niezbędne jest wykonanie drobnych napraw eksploatacyjnych na istniejącym kanale.

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu zasady, iż uzbrojenie winno być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu. Regulacja studni kanalizacyjnych winna obejmować górną część studni - od pokrywy do wjazdu. Koszty regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia pokrywa inwestor zadania.

Dokumentację techniczną opracowaną dla w/w zadania inwestycyjnego należy uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

W celu wykonania napraw eksploatacyjnych uzbrojenia stanowiącego własność Spółki, inwestor zobowiązany jest powiadomić „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. o realizacji planowanej inwestycji na miesiąc przed rozpoczęciem robót.

Wykonane prace należy zgłosić do odbioru technicznego w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. (P. Adam Stepkowski tel. 364-42-20 lub P. Tomasz Krusiński tel. 364-42-21).


WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o.o.
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
SEKRETARIAT: (+48) 24 364 42 00
tel./fax (+48) 24 364 42 02
REGON: 610409926, NIP: 774-23-69-968



KONTO: ING Bank Śląski S.A
Nr 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100
nr KRS: 00000 40316
Wysokość kapitału zakładowego: 200 341 000,00 zł
ADRES: www.wodociagi.pl
e-mail: plock@wodociagi.pl
Strona 1 z 2

Wysokość kapitału zakładowego 211 891 000,00 zł

Informujemy, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

WICEPREZES ZARZĄDU


Otrzymują :

1. Adresat
2. TT a/a

Oprac. M. Olszewska

Gen M. Hieronimi
17.01.2018

11898, 0112018
1773833



PŁOCK

Płock, dnia 15.01.2018 r.

WRM-VII.7011.1.8.2018.PM

Wydział Inwestycji i Remontów
w/m

WIR
17.01.18

dotyczy: **wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Poprzecznej, w ramach zadania inwestycyjnego, związanego z projektowaniem ulicy Poprzecznej z brakującą infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 970/1, obręb 0010.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.01.2018 r. w sprawie określenia warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Poprzecznej, w ramach zadania inwestycyjnego, związanego z projektowaniem ulicy Poprzecznej z brakującą infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 970/1, obręb 0010, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta informuje, iż:

1. Kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Zarządzeniem nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy–Miasto Płock”.

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu (link: http://dane.plock.eu/bip//dane/zarzadzenia/vii/2797_16.pdf).

2. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej kD 500 zlokalizowanej w ul. Słonecznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 964, obręb 0010. Włączenie wykonać do istniejącej studni o rzędnych 97.67/95.47 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 964, obręb 0010 lub poprzez powierzchniowe odwodnienie projektowanego terenu w kierunku ul. Słonecznej.
3. Zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
4. W celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 t.j.), trasę projektowanego przyłącza należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka.
5. Projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy uzgodnić w Referacie Planowania Infrastruktury Miejskiej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia lub zgodnie z procedurą art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

6. Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o wydanie nowych warunków.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta
Aneta Pomianowska-Molak

Otrzymują:

1. Adresat
2. WRM.VII – a/a

*Dot.
M. Nieczwiel
26.1.2018*

*WIR!
26.01.2018*

Od Dział Zarządzania Eksploatacją Płock

Do Urząd Miasta Płocka

ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Znak EOP-71MZE-000281-2018
Dot. Pisma WIR-I.7011.4.1.2018.MW

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Kancelaria Ogólna

2018 -01- 25

18683/01/2018

[Signature]
Płock, 23-01-2018 roku

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pismo o znakach WIR-I.7011.4.1.2018.MW z dnia 9 stycznia 2018 roku dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Poprzecznej” na działce o nr ewid. 970/1 w miejscowości Płock ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji Płock informuje, że z przeprowadzonych oględzin przez nasze służby techniczne, wynika potrzeba wymiany słupów energetycznych linii niskiego napięcia zlokalizowanych na ul. Poprzecznej w miejscowości Płock (dwa słupy zasilone z S1-1289 zasilające 8 klientów oraz jeden wspólny słup zasilony z S1-11 infrastruktura stanowi równocześnie połączenie linii ze stacji S1-11 i S1-1289).

Jednocześnie informujemy, że planujemy modernizację w 2018 roku całego obwodu linii energetycznej na którym znajdują się w/w słupy.

Z poważaniem

[Signature]
p.o. Kierownik
Dział Zarządzania Eksploatacją Płock
Dariusz Luśniewski

P/86/18

Płock, dn. 18.01.2018 r.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Kancelaria Ogólna
WPLYNEŁO
2018 -01- 23
16313/01/18
Ilość za: *18*

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

dotyczy: przeglądu i naprawy infrastruktury teletechnicznej Petrotel Sp. z o.o. w związku z realizacją procesu inwestycyjnego pn.: „Projektowanie ulicy Poprzecznej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą techniczną”.

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: WIR – I. 7011.4.7.2018.MW z dnia 09.01.2018 r., informujemy, że w omawianym zakresie opracowania projektu firma, Petrotel Sp. z o.o. nie posiada sieci teletechnicznej w związku, z czym nie wnosi uwag do projektu budowy.

Z poważaniem:

Janusz Sawicki
Członek Zarządu
Janusz Sawicki

Otrzymują:
1x adresat
1x aa

Nr KRS 0000079669
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 8.200.000 zł

NIP: 774-22-71-577
REGON: 610366246
e-mail: petrotel@petrotel.pl
www.petrotel.pl