



WZP.271.1.92.2018.AS

Płock, dnia 10 sierpnia 2018 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Remont mola spacerowego w Płocku.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje zapytanie wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na remont mola spacerowego w Płocku zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie informacji zamieszczonej w Załączniku nr 2 - Tabela Elementów Scalonych pkt 5 „ Malowanie filarów mola (w tym pali) wraz z oczyszczeniem. Prosimy o udzielenie informacji czy zakres prac dotyczy wyłącznie części nadwodnej czy całości również z częścią podwodną?

Odpowiedź:

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający podejmie działania zmierzające do uzyskania maksymalnie obniżonego poziomu wody w rzece Wiśle. Prace antykorozyjne należy wykonać do wysokości uzyskanego obniżonego poziomu rzeki, nie niższego niż dla rzędnej 56,50 m.n.p.m.

Zamówienie nie obejmuje części podwodnej filarów.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Krzysztof Krakowski
Sekretarz Miasta Płocka