

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Konserwacja przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych przy ulicach:

1. Spółdzielcza,
2. Piłsudskiego/Braci Jeziorowskich,
3. Srebrna,
4. Graniczna/Otolińska,
5. Chruściela,
6. Piłsudskiego wraz z agregatem prądotwórczym,
7. Przemysłowa 31.

Konserwacja przepompowni wód deszczowych obejmuje:

1. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania (minimum raz w tygodniu) w oparciu o dokumentację DTR, w przypadku stwierdzenia niezgodności podjęcie czynności naprawczych oraz założenie książki eksploatacji dla każdego obiektu oddzielnie (w przypadku jej braku) wraz z rejestrowaniem czynności kontrolnych w ww. książce.
2. Regularne czyszczenie komory przepompowni (w zależności od potrzeb) z nagromadzonych osadów, szlamów, piasku i innych zanieczyszczeń wraz z rejestrowaniem wykonanych czynności w książce eksploatacji oraz utylizacją wydobytych odpadów.
3. Przystąpienie do obsługi zespołu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia.

Konserwacja agregatu prądotwórczego obejmuje:

1. Obsługę zespołu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym zgodnie z załącznikami od 7 do 17 OPZ,
2. Przegląd gwarancyjny zespołu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym wykonany zgodnie z załącznikami od 7 do 17 OPZ w okresie od 15.11.2019 r. do 30.11.2019 r.,

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 25/2011 Dyrektora MZD w Płocku z dnia 20.06.2011r.
2. Zarządzenie nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.06.2011r.
3. Zarządzenie nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.06.2011r.
4. Zarządzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.07.2011r.
5. Zarządzenie nr 1867/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.07.2012r.
6. Zarządzenie nr 1868/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.07.2012r.
7. Karta gwarancyjna zespołu wraz z ogólnymi warunkami gwarancji zespołu prądotwórczego GI 143 S A16 + SZR,
8. Karta gwarancyjna akumulatora wraz z warunkami gwarancji oraz instrukcją obsługi akumulatora,
9. Wzór zeszytu eksploatacji zespołu prądotwórczego GI 143 S A16 + SZR wraz ze schematem elektrycznym GI143 A16,
10. Instrukcja obsługi zespołów prądotwórczych z silnikami wysokoprężnymi,
11. Schemat połączeń SZR,
12. Opis techniczny przełącznika ABB,
13. Użytkowanie i obsługa silnika,
14. Instrukcja obsługi ATS-I,
15. Instrukcja generatora,
16. Przewodnik operatora sterownika AMF,
17. Instrukcja współpracy pomiędzy ENERGA - OPERATOR S.A. – Oddział w Płocku Regionalna Dyspozycja Mocy, 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106 a Gminą – Miasto Płock, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1 przy eksploatacji zasilania rezerwowego realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego typu GI 143 S o mocy 130 kVA z pełną automatyką SZR (Płock, sierpień 2014).

B. WYMAGANIA DLA OFERENTÓW:

1. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do realizowania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie (właściwe dla danego materiału) atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje itp.
2. Oferent powinien posiadać ważną polisę ubezpieczenia od cywilnej odpowiedzialności (deliktowej i kontraktowej) przez okres obowiązywania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy

na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Oferent powinien zapewnić dyspozycyjność pracowników oraz sprzętu do naprawy, czyszczenia i obsługi urządzeń przepompowni w tym agregatu na terenie miasta Płocka – 24 godz./dobę.

UWAGA: Oferent jest zobowiązany uzyskać od Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego zezwolenie w postaci identyfikatora upoważniające do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniami na terenie Gminy-Miasto Płock.

Ze względu na charakter usług, prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem o ruchu drogowym, zarówno w zakresie oznakowania, jak i wykonywania poszczególnych czynności roboczych oraz stosowanych środków ochrony osobistej i ostrzegawczej pracowników. Roboty należy zorganizować i prowadzić w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów na drodze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom trzecim powstałe w skutek prowadzonych usług.

4. Zamawiający wymaga aby przy realizacji Zamówienia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi sprzętu specjalistycznego oraz zatrudnionych w pogotowiu interwencyjnym, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na cały okres realizacji umowy. Zamawiający wskazuje, iż:

- Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji przedmiotu umowy trwało przez cały czas wykonywania jej realizacji,

5. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego.