



WZP.271.1.1.2019.JM

Płock, dnia 8 lutego 2019 roku

### Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodnego placu zabaw – budżet obywatelski”.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986) przekazuje zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego oraz odpowiedź:

1. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię zgodnie z poniższym opisem i załączoną kartą techniczną:

- 30mm SBR + 10mm EPDM (jest to nawierzchnia nie wodoszczelna - nawierzchnia nie ma stanowić szczelności basenu tylko bezpieczne podłoże. Szczelność basenu stanowi misa). Należy zastosować wzbogacone kleje odporne na działanie chemii basenowej.

Ad 1

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę układu warstw nawierzchni bezpiecznej wodnego placu zabaw, w tym w szczególności na odstępianie od wykonania elastycznej warstwy szczelnej pomiędzy warstwami EPDM i SBR. Układ warstw nawierzchni należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

*Magdalena Bucharska*  
Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych