



WZP.271.1.1.2019.JM

Płock, dnia 8 lutego 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „ Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski"**""

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) informuje, że w dniu 7 lutego 2019 roku wpłynęło zapytanie do w/w postępowania.

Treść zapytania

W ramach w/w postępowania przetargowego, zwracamy się w imieniu producenta nawierzchni, czy Zamawiający dopuści nawierzchnię zgodnie z poniższym opisem i załączoną kartą techniczną:

- 30mm SBR + 10mm EPDM (jest to nawierzchnia nie wodoszczelna - nawierzchnia nie ma stanowić szczelności basenu tylko bezpieczne podłoże. Szczelność basenu stanowi misa). Należy zastosować wzbogacone kleje odporne na działanie chemii basenowej.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych