

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.03.2019 r. jakie udzielił Zamawiający w br. elektrycznej pragniemy przypomnieć:

- 1) art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) nakłada na zamawiającego obowiązek opisanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznacznego i wyczerpującego, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,
- 2) art. 31 ust. 1 ustawy PZP stanowi, iż zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W związku z powyższym „Wizja lokalna” na którą powołuje się Zamawiający nie znajduje zastosowania i nie jest odpowiedzią na brak rzetelnej dokumentacji. Poniżej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia następujących kwestii:

**1. (...)- przewody niskonapięciowe układać w korytach elektroinstalacyjnych dwudzielnych PCV z systemowymi elementami ich połączeń, montowanymi na ścianie pod warstwą wygłuszenia o większym przekroju, umożliwiającym ewentualną ingerencją w przyszłości- do pomieszczenia realizatora dźwięku ułożyć skrętkę 2xS/UTP – Prosimy o wskazanie tras koryt elektroinstalacyjnych oraz określenie przekroju koryt? Powołując się na zapis o charakterze informacyjnym przedmiaru na jakiej podstawie Zamawiający oszacował ilość wpisaną do przedmiaru?**

**2. (...)- ze względu na obciążenie szafy dystrybucyjnej (lokalizacja przy scenie) mocą 10kW (wg dostawcy systemu) należy wyprowadzić zasilanie z rozdzielnicy T1 (za sceną) przewodem YDY 5x4mm<sup>2</sup> + S 303 C20A. System nagłośnienia sterowany z pomieszczenia akustyka – na piętrze przy wejściu na salę wielofunkcyjną. - Prosimy o załączenie dokumentacji określającej lokalizację pomieszczenia akustyka wraz z oznaczoną lokalizacją sterownika. Prosimy o wskazanie trasy kabla? Powołując się na zapis o charakterze informacyjnym przedmiaru na jakiej podstawie Zamawiający oszacował ilość wpisaną do przedmiaru?**

**3. (...) - ustawienie poszczególnych elementów nagłośnienia uzgadniać z użytkownikiem – Prosimy o określenie ilości elementów nagłośnienia oraz wskazanie w dokumentacji lokalizacji tych elementów.**

**4. (...) - szczegółowe rozwiązania techniczne ustalać z dostawcą przedmiotowego systemu – W jaki sposób ustalić rozwiązania techniczne skoro jeszcze nie jest wybrany dostawca przedmiotowego systemu?**

**5. Ponownie prosimy o wskazanie lokalizacji osprzętu elektrycznego (włączników i gniazdek) lub o potwierdzenie, że przedmiar ma jedynie charakter informacyjny i ilości należy przyjąć z załączonej dokumentacji projektowej?**