

### **Pytania do treści SIWZ**

Dotyczy postępowania pn: „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24”.

W związku z chęcią uczestnictwa w w/w postępowaniu proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał poziomy instalacji centralnego ogrzewania z rur czarnych łączonych przez spawanie. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych, łączonych przez zacisk? Jest to system np. KAN-Therm Steel, SANHA Therm, Raccorderie Metalliche Steelpress. Zaletą tego systemu jest brak niebezpieczeństwa pożaru (szczególnie ważne w przypadku prac remontowych w obiektach użyteczności publicznej), wysoka estetyka, jak również duża odporność na korozję. Bezpieczne połączenie zaciskowe gwarantuje nierozłączność i szczelność systemu. Parametry pracy systemu zaciskowego: ciśnienie 16bar, temp. robocza medium od -30st.C do 120st.C