



WZP.271.1.17.2019.JM

Płock, dnia 6 marca 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Płocku, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania nr 1.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur stalowych zaciskowych. Poziomu c.o. należy wykonać z rur stalowych spawanych zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych