



Płock, dnia 06 marca 2019 roku

WZP.271.1.18.2019.AK

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Przebudowa łazienek wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Przyszkolnej 22 w Płocku.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

Jaką grubość powinny mieć blaty oraz obudowy syfonów umywalek z konglomeratu zastosowane w łazienkach ?

Odpowiedź

Umywalki należy mocować na blatach z konglomeratu o grubości 3 cm, obudowy syfonów z konglomeratu o grubości 2 cm.

Pytanie2

W jakim kolorze mają być wykonane blaty z konglomeratu?

Odpowiedź

W projekcie budowlano – wykonawczym str 19 zapisano „ Materiały dekoracyjne tj. płytki, fugi i inne elementy wykończeniowe uzgodnić z Użytkownikiem”. Uzgodnienia dokonać na etapie realizacji.

Pytanie 3

Proszę o doprecyzowanie jak mają wyglądać maskownice przy umywalkach. Proszę o wskazanie sposobu mocowania maskownic.

Odpowiedź

Maskownice syfonów z konglomeratu należy wykonać analogicznie jak zabudowy płyt g-k tj. z wykorzystaniem profili stalowych mocowanych do ściany, do których następnie należy przymocować odpowiednio docięte płyty z konglomeratu. Obudowy należy wykonać na całej długości syfonu umywalkowego w sposób umożliwiający jego demontaż bez konieczności uszkodzenia zabudowy.

Pytanie 4

Jakie wymiary mają mieć umywalki zamontowane w łazienkach oraz łazience dla niepełnosprawnych ?

Odpowiedź

W przebudowywanych łazienkach należy zastosować umywalki o szerokości 50 cm i głębokości 39,5 cm. W łazience dla niepełnosprawnych zamontować umywalkę o szerokości 65,5cm i głębokości 55cm.

Pytanie 5

Jaką pojemność powinny mieć zaprojektowane dozowniki do mydła?

Odpowiedź

Dozowniki na mydło ze stali nierdzewnej pojemności 800 ml.

Pytanie 6

Jaką pojemność powinny mieć zaprojektowane podajniki do papieru ?

Odpowiedź

Podajniki na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej mieszczące rolkę ręcznika papierowego o długości 250m.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych