



WZP.271.1.21.2019.BR

Płock, dnia 19.03.2019 r.

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: **Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku.**

Zamawiający – Gmina Miasto Płock na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej odpowiedzi na zapytania z **dn. 11.03.2019 r.** oraz z **dn. 15.03.2019 r.** (pytania zostały opublikowane dn. 18.03.2019r.)

Odpowiedzi na zapytania z dn. 11.03.2019 r.

Ad. 1

Nawierzchnię bezpieczną natryskową pu poliuretanową należy wykonać wg aprobaty technicznej JTB AT-15-4953/2001 oraz normy PN-EN 14877:2014.

Ad. 2

Wierzchnią warstwę nawierzchni sportowej należy wykonać przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Ad.3

Zamawiający akceptuje zmianę układu konstrukcyjnego nawierzchni bieżni i boiska: Konstrukcja nawierzchni wraz z podbudową będzie następująca:

- 1,3 cm nawierzchnia poliuretanowa
 - warstwa użytkowa - natrysk,
 - warstwa podkładowa - granulatu gumowy,
 - warstwa impregnująca,
- 3,5 cm warstwa stabilizująca typu ET – mieszanka żwiru kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza pu.
- 5 cm warstwa klinująca – kruszywo kamienne (fr. 4 – 31,5 mm),
- 10 cm warstwa konstrukcyjna – kruszywo kamienne (fr. 31,5 – 63 mm).
- podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie.

Ad. 4

Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. V oraz Instrukcja dla wykonawcy- rozdz. V informuje: Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – **do 15 sierpnia 2019 r.,**
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego – **do 30 sierpnia 2019 r.**

Ad. 5

Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. IV – wytyczne ogólne ust. 4 informuje:

Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazane projekty techniczne oraz zalecaną wizję lokalną w terenie. Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia.

Załączony przez zamawiającego do SIWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i ma jedynie charakter pomocniczy.

Ad. 6

Zamawiający przekazał kompletny projekt techniczny.

Ad. 7

Zamawiający dla przedmiotowego zadania udostępnił wszystkie decyzje.

Ad. 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy z rozdziału XIV SIWZ.

Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu na etapie składania oferty. Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy powinien dostarczyć kosztorys szczegółowy.

Ad. 9

Ze względu na ograniczenia w terenie zdecydowano o wprowadzeniu trzech kolorów, co bardziej uwidoczni funkcje poszczególnych obiektów.

Ad. 10

Przedmiotowe usytuowanie boisk wynika z ograniczeń terenu.

Odpowiedź na zapytanie z dn. 15.03.2019 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania oświetlenia boisk.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kucharska
Dyrektor

Wydziału Zamówień Publicznych