



PŁOCK

*Dani
W. Stasiewicz
19.11.2018*

UID 1990571

*WIR
19.11.2018*

Płock, dnia 15.11.2018 r.

WRM-VII.7011.1.96.2018.PM

**Wydział Inwestycji i Remontów
w/m**

dotyczy: **wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej budowy Placu G. Narutowicza, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 697, 984, 987/2, 987/3, 987/4, 988/1, 1000/3, 1017, obręb 0008 – Śródmieście.**

W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 30.10.2018 r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu w/w nieruchomości, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, informuje, iż:

1. na przedmiotowym terenie należy dokonać rozdziału kanalizacji ogólnospławnej. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do miejskiego kolektora deszczowego o wymiarach 1200/920. Włączenie wykonać do istniejącej studni o rzędnych 100,10 / 97,55 zlokalizowanej przy kamienicy przy ul. Tumskiej 4A (u zbiegu ul. Tumskiej i ul. Kościuszki), oznaczonej na załączniku graficznym jako Si.
2. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”, zmienionego Zarządzeniem nr 4348/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu (link: http://dane.plock.eu/bip//dane/zarzadzania/vii/2797_16.pdf),

3. projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy uzgodnić w Referacie Planowania Infrastruktury Miejskiej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia lub zgodnie z procedurą art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
4. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trasę projektowanego przyłącza należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka,

5. zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej,
6. warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o wydanie nowych warunków.

DYREKTOR
Wydziału Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta

Aneta Pomianowska-Molak

Otrzymują:

1. Adresat
2. WRM.VII – a/a

Opracował: Przemysław Malinowski

