



Płock, dnia 11.04.2019 roku

WZP.271.1.41.2019.EK

Wykonawcy

dot.: postępowania przetargowego pn. „Radosny plac zabaw Siedemnasteczka – budżet obywatelski”.

Zamawiający – Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2018 roku, poz. 1986 ze zm) przekazuje odpowiedź na pytanie z dnia 09.04.2019 r.

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia „Karty technicznej nawierzchni potwierdzonej przez producenta”. Jednocześnie projekt budowlany/wykonawczy wskazuje konkretne grubości poszczególnych warstw granulatów. Obecnie na rynku nie występuje certyfikowana nawierzchnia, której grubość warstwy EPDM wynosiłaby 15 mm, jak to wskazano w dokumentacji. Nie byłoby ekonomicznie uzasadnione stosowanie tak grubej warstwy wykończenia.

Wykonawca zwraca się z prośbą o takie przeformułowanie treści opisu przedmiotu zamówienia, aby wymaganie co do nawierzchni odnosiło się tylko do wartości HIC bez wskazywania grubości poszczególnych warstw.

Odp.

Zamawiający, informuje że nawierzchnię bezpieczną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projekową . W związku z powyższym grubość wierzchniej warstwy: EPDM wynosi 15mm.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Prezydent
Wydział Zarządzania Publicznych