

Zapytanie nr 1

Czy zamawiający w średnicach DN160-400 jako równoważne dla rur PP Lite dopuszcza rury PP niekarbowane z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną zgodne z normą PN-EN 13476-2 oraz dla średnic DN500 rurę PEHD niekarbowaną z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną zgodną z normą PN-EN 13476-2 posiadającą KOT (Krajową Ocenę Techniczną) lub ważną AT (Aprobatę Techniczną) ITB i IBDiM, Świadectwo Odbioru 3.1 z parametrami czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 210°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min., zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem nie może przekraczać $\pm 20\%$ względem wartości początkowej surowca 0,2-1,0 g/10min(badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1)?