GEO-NAT
Grzegorz W. Kania
09-411 Biała, Nowa Biała 25B
tel. 24/ 3643472; 505956117
NIP: 774-127-05-70

Mapa do celów projektowych

Skala 1:500
Układ współrzędnych płaskich – 2000,
Układ wysokościowy – Kronsztadt 60

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie, które nie zostały odnalezione podczas inwentaryzacji geodezyjnych lub nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem

WYKONAWCA

Płock, dnia 25.01.2018r.

Jednostka ewidencyjna: 146201_1 – M. Płock
Woj. mazowieckie
Położenie: ul. Kobylińskiego
Obręb: 0004 – Łukasiewicza
Działki : wg zakresu
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: WGD-I.6640.1500.2017

Oznaczenie i informacje o służebnościach Gruntowych mających wpływ na Zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji — Nie badano

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, Który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków — Brak

istn. słup stalowy nr 7/1 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 7 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 6 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. szafa oświetleniowa zasilanie: stacja transformatorowa S1-41 miejsce przyłączenia: istn. szafa oświetleniowa

Dalszy przebieg proj. instalacji oświetlenia na ark. 2.

Dalszy przebieg trasy kablowej wg. odrębnego opracowania do istniejącej latarni

istn. słup stalowy nr 5 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 4 wraz z 2xoprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 8 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 11 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup betonowy nr 7/2 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 10/2 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 10/1 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 10 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 4/1 wraz z 2xoprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 9/1 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup betonowy nr 9 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 4/2 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

Dalszy przebieg trasy kablowej wg. odrębnego opracowania po istniejącej linii kablowej do istniejącej latarni

istn. słup betonowy nr 10 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

Dalszy przebieg proj. instalacji oświetlenia na ark. 2.

istn. słup stalowy nr 4/3 wraz z oprawą o mocy 150W - demotnaż

proj. szafa oświetleniowa- obwody oświetleniowe i licznik wyniesienie z istn. tablicy oświetleniowej w stacji transformatorowej S1-20 zasilanie: istn. stacja transformatorowa S1-20

istn. słup betonowy nr 11 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. słup stalowy nr 4/4 wraz z oprawą o mocy 150 W - demontaż

istn. szafa oświetleniowa zasilanie: stacja transformatorowa S1-42 miejsce przyłączenia: istn. szafa oświetleniowa licznik wyniesieś z istn. tablicy oświetleniowej w stacji transformatorowej S1-42 do szafy oświetleniowej

al.Kobylińskiego

LEGENDA

- granica opracowania
- granica dz. ew.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- proj. słup o wysokości 5m wraz z oprawą parkową typu LED o mocy 36W – TYP 1
- proj. słup o wysokości 5m wraz z oprawą parkową typu LED o mocy 26W – TYP 2
- proj. słup o wysokości 5m wraz z oprawą parkową typu LED o mocy 55W – TYP 3
- proj. słup o wysokości montażu oprawy 9m z wysięgnikiem o długości 1 m i kącie nachylenia 0 st wraz z oprawą typu LED o mocy 52W – TYP DROGOWA
- demontaż istn. słupa wraz z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową
- proj. szafa oświetleniowa
- proj. linia kablowa YAKXS 5x25
- proj. rura osłonowa gładkościenna

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIE

- ciąg pieszo rekreacyjny z asfaltu barwionego w masie w kolorze szarym wg. odrębnego opracowania
- chodnik z bet. kostki z rozbiórki koloru czerwonego wg. odrębnego opracowania
- chodnik z bet. kostki bezfazowej w kolorze brąz kasztanowy wg. odrębnego opracowania
- now. poliuretanowa plac zabaw w kolorze berzowym wg. odrębnego opracowania
- now. poliuretanowa w kolorze zielonym wg. odrębnego opracowania
- now. żwirowa wg. odrębnego opracowania
- asfalt drogowy wg. odrębnego opracowania
- chodnik z czerwonej kostki bet. – adaptacja wg. odrębnego opracowania
- element nawierzchni po stronie wspólnot z szarej kostki betonowej wg. odrębnego opracowania

- brakujący, nieziwentaryzowany odcinek kanalizacji teletechnicznej Multimedia Polska S.A.

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
09-400 Płock, Stary Rynek 1
-21-
Niniejsze stanowi załącznik Nr ... do zarządzenia z dnia 22.10.2018 r.
Nr ... 5103
Z up. PREZYDENTA
Kierownik Biura Administracji i Nadzoru Inwestycji

GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.
ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa
tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

INWESTOR: GMINA PŁOCK
ADRES: Ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock
PROJEKT: BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLA DOBRZYŃSKA NA OBSZARZE CENTRALNEGO PARKU REKREACJI" W PŁOCKU
Dz. ew. nr 694/59, 694/61, 694/63, 694/68, 411, 424/2, 424/4 obręb 0004

TYTUŁ: Projekt zagospodarowania terenu - ark. 1.

PROJEKTANT	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	PODPIS
INST. ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT	mgr inż. Radosław Kaczmarek	PDM/0211/POOE/08	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Moczydłowski	WKŁ/0559/PWOE/14	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Widelska		

FAZA	NR PROJEKTU	DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PB	155/17	01/2018	1:500	PZT.1.1	0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ WYŁĄCZNIE W MILIMETRACH. NIE WOLNO SZANOWAĆ ZADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZUJĄ WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH BRANŻOWYCH. WSZELKIE ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD NINIEJSZEGO PROJEKTU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZY ZGODZIE PROJEKTANTA I NADZORU AUTORSKIEGO. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZETSŁAUJE GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. NIE JEST ZGODNY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY