

Zapytanie nr 3 z dnia 16.04.2019 roku

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN: „Budowa placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni street workout na osiedlu Dobrzyńska/ Miodowa realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacyjnego w Płocku.”

1. W SST w pkt 1.3 jest zapis "wykonanie ciągu pieszo-rekreacyjnego z asfaltu barwionego w masie w kolorze szarym" a w dalszej części specyfikacji podane są wymagania dla tradycyjnej mieszanki z lepiszczem koloru czarnego. Prosimy o doprecyzowanie technologii wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną i w przypadku konieczności spełnienia "szczególnych wymagań" prosimy o załączeniu odpowiedniej specyfikacji technicznej lub potwierdzenie, że mieszanka ma być koloru czarnego.
2. W SST nie podano kategorii uziarnienia dla projektowanej mieszanki mineralno asfaltowej na warstwę ścieralną, prosimy o doprecyzowanie kategorii uziarnienia.
3. Przedstawione w SST wymagania dla mma są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę, co jest wymogiem prawa budowlanego.