

witam,

Zgodnie z opinią do projektu placu zabaw będącą załącznikiem do dokumentacji przetargowej w p. 1.j. istnieje zapis : „Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176:1-2009. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń

rekreacyjno - zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.” Zmienić na:

„Wszystkie nowe urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi częściami PN-EN 1176, a wyposażenie siłowni plenerowej – z PN-EN 16630:2015-06. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.

Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Dla innych elementów małej architektury akceptowane będą deklaracje zgodności z odpowiednią częścią PN-EN 1176”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza systemu modułowego.