



PŁOCK

Płock, dnia 23.05.2019 r.

WZP. 271.1.63.2019.BR

Wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. **Dostawa i wykonanie robót budowlano - montażowych znaków informacyjnych wspomagających osoby niewidome i niedowidzące na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j.- Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego dn. 22.05.2019 r. wraz z wyjaśnieniami:

1. *Czy pas ma znajdować się tylko na stopniu (z góry) i ma mieć szerokość 8 cm, czy z góry i od czoła (stopień i podstopnica) o szerokości łącznej 8 cm (2x4 cm)?*

Odp.

Białe pasy ostrzegawcze (kontrastowe) o szerokości 8 cm należy namalować na **poziomej** płaszczyźnie stopnia, przy jego krawędzi.

2. *Czy oznakowanie ma być wykonane w technologii grubowarstwowej żywicy chemoutwardzalnej?*

Odp.

Oznakowanie należy wykonać w **technologii grubowarstwowej** żywicy odpornej na warunki atmosferyczne.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Michalska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych