



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dn. 25.01.2018 r.

WGD-IV.6630.16.2018.EP

**ODPIS PROTOKOŁU NR WGD-IV.6630.16.2018
NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczącej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

| | |
|--------------------------------|--|
| Przedmiot narady: | elektroenergetyka, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, telekomunikacja. |
| Lokalizacja: | m.Płock ul. Ośnicka |
| Wnioskodawca: | MBZ ANDLER, TOMCZAK SP.J ul. Maślana 8/10 87-800 Włocławek |
| Nr pisma: | -- z dnia: 18.01.2018 |
| Data wpływu wniosku: | 22.01.2018 |
| Sposób przeprowadzenia narady: | w formie zebrania zainteresowanych podmiotów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. |
| Rozpoczęcie narady: | 25.01.2018 |
| Zakończenie narady: | 25.01.2018 |
| Miejsce narady: | Urząd Miasta Płocka Wydział Geodezji pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock |
| Przewodniczący: | Ewa Piasecka Główny Specjalista Koordynator Zespołu Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu |

Informacja:

1. Przedmiotem narady jest wyłącznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Rozwiązania techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.z 2017 r. poz.2101).

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp | NAZWA INSTYTUCJI | IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS |
|---|--|--------------------------------------|---|
| UWAGI | | | |
| Wniosk. | MBZ ANDLER, TOMCZAK SP.J ul. Maślana 8/10 87-800 Włocławek | Jarosław Moderacki | nieczytelny |
| bez uwag. | | | |
| 1 | Energa Operator SA Oddział w Płocku | Jarosław Rosiak | nieczytelny |
| <p>ENERGA OPERATOR SA ODDZIAŁ w Płocku ul. Wyszogrodzka 106</p> <p>1) W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.</p> <p>2) Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodnić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii kablowych SN-15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwonego- kable SN, koloru niebieskiego- kable nN).</p> <p>3) Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją Płock.</p> <p>4) Uzgodnić koncepcje przebudowy w Energa Operator SA.</p> | | | |
| 2 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Płock | Maciej Rzymkowski | nieczytelny |
| bez uwag | | | |
| 3 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Płock | Tomasz Sęczkowski | nieczytelny |
| bez uwag | | | |
| 4 | Miejski Zarząd Dróg w Płocku | Czesław Panek, Radosław Kucharski | nieczytelny nieczytelny |
| bez uwag | | | |
| 5 | Orange Polska S.A. Płock | Marek Łakomy | Uczestnictwo za pomocą środków komunikacji elektronicznej |
| bez uwag. | | | |
| 6 | Petrotel Sp. z o.o. Płock | Piotr Maciejewski | nieczytelny |
| <p>W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą kanalizacją telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w Petrotel Sp.z o.o. Płock, ul.Chemików 7. Na etapie wykonywania robot ziemnych każdą z rur istniejącej kanalizacji telefonicznej zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną typu AROT.</p> | | | |
| 7 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Płocku | Andrzej Sulkowski | nieczytelny |
| <p>W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. gazociągiem prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.o. Gazownia w Płocku ul. Łukasiewicza 19. Uzyskać protokół odbioru. O rozpoczęciu robót powiadomić z 14-dniowym wyprzedzeniem Gazownię w Płocku.</p> | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| 8 | Urząd Miasta Płocka | Grażyna Piaskowska | nieczytelny |
| 1) brak wszystkich przyłączy i zjazdów, 2) pod zjazdami zaprojektować rury ochronne na zaprojektowanym uzbrojeniu. | | | |
| 9 | Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska | Małgorzata Małkiewicz | nieczytelny |
| bez uwag | | | |
| 10 | Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta WRM III | Danuta Janiszewska | nieczytelny |
| bez uwag | | | |
| 11 | Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta WRM IV | Grzegorz Dziwota , | nieczytelny |
| bez uwag | | | |
| 12 | Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta WRM VII | Marek Walczak | nieczytelny |
| bez uwag | | | |
| 13 | Wodociągi Płockie Sp. z o.o. | Tomasz Strzałkowski | nieczytelny |
| bez uwag | | | |
| 14 | T-MOBILE POLSKA SA | Paweł Wicherkiewicz | Uczestnictwo za pomocą środków komunikacji elektronicznej |
| W załączeniu przesyłam rysunek z zaznaczonym kolorem fioletowym przebiegiem infrastruktury T-Mobile w ulicy Górnej przy skrzyżowaniu z Ośnicą - ZAŁĄCZNIK NR 1 do PROTOKOŁU | | | |
| Podtrzymujemy warunki podane w piśmie z 30 listopada. | | | |
| 15 | Przewodniczący Narady Koordynacyjnej | Ewa Piasecka | nieczytelny |
| Projekt skoordynować z przebudową ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą. | | | |

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie 0143
Ustawy z dnia 16.11.2006 r.
Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.
Nie podlega/zawieszono z opłaty skarbowej

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Ewa Piasecka
Główny Specjalista - Koordynator
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe i podpis
Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej)

27.01.2018
Data, podpis i pieczęć pracownika

PRZEWODNICZĄCY
Narady Koordynacyjnej
Ewa Piasecka
Główny Specjalista - Koordynator

ZAKĄCZNIK NR 1
 DO PROTOKOŁU
 NR WGD-IV.6630.16.2018
 z dnia 25.01.2018

PRZEWODNICZĄCY
 Narady koordynacyjnej
Ewa Piasecka
 Główny Specjalista - Koordynator



Uwaga
 Nie wykonano pomiarów terenowych. Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością. Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością. Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością.

Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością. Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością. Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością.

Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością. Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością. Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością.

Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością. Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością. Wzrostki i linie techniczne nie są zgodne z rzeczywistością.

- LEGENDA**
- - - - - podziały działek
 - proj. krawężel jezdni
 - proj. krawężel chodnika
 - projektowana brzoza elektryczna
 - projektowana kanalizacja deszczowa
 - projektowana kanalizacja sanitarna
 - projektowany wodociąg
 - projektowane studnie rewizyjne
 - projektowane wpuasty
 - proj. kanalizacja telefoniczna
 - proj. studnia telefoniczna
 - proj. słupki telefoniczne
 - proj. rury osłonowe
 - ✦ prowadzący/radiobieżna

| Budowa ulicy Ośnickiej | |
|---|--|
| Budowa ul. Ośnickiej na odcinku od ul. Działkowej do ul. Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą techniczną | |
| MBZ | Gmina Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock |
| MBZ | MBZ |
| Projektant | Marcel Ander |
| Projektant | Jarosław Miodraczyński |
| Projektant | Roman Durka |
| Projektant | Maciej Wawrzyniak |
| Projekt Budowlany | |
| Drogiowa, sanitaro, elektryczna, telekomunikacyjna | |
| Lokalizacja infrastruktury - ZUOP | |
| 4-1-2018 | 1:500 |
| 12 | |