



WZP.271.1.90.2019.JM

Płock, dnia 6 sierpnia 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa ulicy Maneżowej na odcinku Spółdzielczej do ulicy Strzeleckiej w Płocku wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa ulicy Maneżowej."**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2 .

Zapytanie nr 1 „Czy możliwe będzie wykonanie podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC22P na asfalcie 35/50 zamiast 50/70 i warstwy wiążącej AC16W również na asfalcie 35/50 zamiast 50/70”

Odp.: W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące robót asfaltowych Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę konstrukcji nawierzchni tj. wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P na asfalcie 35/50 i warstwy wiążącej AC16W również na asfalcie 35/50. Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Projektantem dokona aktualizacji zmian w dokumentacji i uzyska zatwierdzenie przedmiotowych zmian w Miejskim Zarządzie dróg w Płocku.

Zapytanie nr 2 „Według opisu przedmiotu zamówienia do wykonania w ww zamówieniu jest plac oraz część nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni (zgodnie z projektem) ok. 480 m². Prosimy o uzupełnienie przedmiotu robót w tym zakresie, ponieważ dział dotyczący tej części zamówienia nie został ujęty w przedmiarach załączonych na stronie Zamawiającego”.

Odp.: Zamawiający przekazuje zaktualizowany przedmiar robót branży drogowej o zakres dotyczący wykonania nawierzchni placu z kostki betonowej.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Picharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych