

WZP.271.1.93.2019.DR

Płock, dnia 13.09.2019 r.

Wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. **Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych szkół zawodowych dla potrzeb realizacji projektów** pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”; „Zawody przyszłości”; „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.- Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej wyjaśnienia do zapytań:

zapytania nr 1 z dnia 10.09.2019

PYTANIE 1 :

Część 2. Zad. 10 poz. 8. Podnośnik 4-kolumnowy diagnostyczny

Czy Zamawiający ma przystosowaną posadzkę pod montaż podnośnika tj odpowiednia grubość i jakość zastosowanego betonu. Jeżeli takowej jest brak to kto ponosi koszt przystosowania posadzki pod zaoferowany podnośnik.

Kto ma wykonać montaż.


Czy Zamawiający wymaga pierwszego odbioru UDT.

Czy Zamawiający ma odpowiednie przyłącze elektryczne, czy należy je wykonać.

Kto ponosi koszty ewentualnej przeróbki posadzki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

- Posadzka będzie wykonana na koszt realizatora projektu tj. Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, po określeniu przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu, parametrów wymagalnych dla danego modelu podnośnika.
- Montaż podnośnika należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 2: *„Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wniesienie sprzętu w miejsce wskazane przez Odbiorcę, montaż sprzętu, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Odbiorcy.”*
- Pierwszy odbiór UDT wykona realizator projektu tj. Zespół Szkół Technicznych w Płocku na własny koszt.
- Przyłącze elektryczne zostanie wykonane na koszt realizatora projektu, tj. Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.



PYTANIE 2 :

Część 2. Zad. 10 poz. 9. Wyciąg spalin

Czy Zamawiający ma odpowiednie przyłącze elektryczne, przyłącze do odprowadzenia spalin na zewnątrz, czy należy je wykonać.

Kto ponosi koszty montażu wraz z instalacją.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Odpowiedź:

• Przyłącze elektryczne oraz przyłącze do odprowadzania spalin na zewnątrz wykona realizator projektu, tj. Zespół Szkół Technicznych w Płocku, po określeniu przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu, parametrów wymaganych dla danego modelu wyciągu spalin, tj.

- przyłącze elektryczne po uzyskaniu od Wykonawcy parametrów technicznych urządzenia (np. moc znamionowa, rodzaj zasilania 230V czy 400V),

- przyłącze do odprowadzania spalin po uzyskaniu od Wykonawcy parametrów technicznych urządzenia (gabaryty, mocowanie, średnice wylotowe).

Natomiast montaż urządzenia, zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 należy do obowiązków Wykonawcy: „Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wniesienie sprzętu w miejsce wskazane przez Odbiorcę, montaż sprzętu, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Odbiorcy.”

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.- Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany:

1. **opisu przedmiotu zamówienia dla Części 2 i 4.** Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla wymienionych części w załączeniu.

2. treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert do dnia 20 września 2019 roku do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert – 20 września 2019 roku godz. 12:00

Ogłoszenie nr 540193071-N-2019 z dnia 13.09.2019 r.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych