



PŁOCK

WZP.271.1.18.2020.AS

Płock, dnia 5 marca 2020 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa boiska, zjazdu linowego oraz placu zabaw wraz z chodnikiem i elementami małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa” w Płocku.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2019 r. poz. 1843) przekazuje zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 5 marca 2020 roku (7) oraz udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 7 z dnia 5 marca 2020 roku:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy siedziska i oparcia ławek mogą zostać wykonane z drewna egzotycznego, które to w naszych warunkach klimatycznych wykaże większą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne a Zamawiający dopuszcza drewno egzotyczne w OPZ w punkcie 7). Prosimy o jednoznaczne stanowisko. Poniżej cytuję z OPZ:

Dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci.

Siedziska zostaną wykonane z drewna jesionowego.

Opis konstrukcji i materiałów wykonania:

Stelaż – wykonany z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych, pokrytych podkładem antykorozyjnym, a następnie malowanych proszkowo farbą nawierzchniową w odcieniu zbliżonym do RAL 7046.

Siedzisko pochylone do tyłu o wartość zapewniającą ergonomiczną pozycję siedzenia.

Należy uwzględnić konieczność wzmocnienia fragmentów oparcia i siedziska w miejscach narażonych na największe ugięcia. Wszystkie wyeksponowane krawędzie muszą posiadać wyoblenia zapewniające bezpieczeństwo użytkownika. Połączenia elementów powinny być trwałe i wykonane w sposób niewidoczny od strony użytkownika. Elementy użyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej. Podkładki i nakrętki nierdzewne, ocynkowane.

Mocowania powinny gwarantować stabilność i sztywność konstrukcji. Elementy użyte do mocowania powinny być dopasowane kolorystycznie do elementów stelaża.

Siedzisko i oparcie - listwy z twardego, sezonowanego drewna szlifowane, fazowane na krawędziach zewnętrznych; drewno, jesionowe; I klasa drewna, tj. bez sęków, o jednolitej barwie i równomiernym, prostoliniowym usłojeniu. Zabezpieczenie drewna: drewno rodzime impregnowane ciśnieniowo, szlifowane, trzykrotnie malowane lakierobejcami na jasny kolor, odporne na promieniowanie UV; drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

Montaż do podłoża:

- przykręcona do podłoża utwardzonego
- przykręcona do fundamentów wykonanych w podłożu nieutwardzonym.

Ad

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania siedzisk i oparc z drewna egzotycznego. Zamawiający informuje, że siedziska i oparcia zostaną wykonane z drewna jesionowego.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Natchalska
Dzielnica
Wydziału Zarządzania Publicznych