

ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP: 527-020-98-30, REGON: 000291799

Centrala: (22) 620 90 01/06; Dyrektor: tel. (22) 620 90 01/06 wew. 500

www.wsse.waw.pl; e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl

URZĄD MIASTA
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

Warszawa, 12 listopada 2019 r.

ZS.9022.996.2019

MS

Gmina Płock

Pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock

DECYZJA DE ZNS/02723/2019

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.), § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz art. 3 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59), na wniosek Gminy Płock z siedzibą przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Żochowskiego, z dnia 24 października 2019 r., Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

wyraża zgodę

na obniżenie wysokości do 2,5 m pomieszczeń: pokój do nauki (pom. nr 6 – I piętro) oraz pokój z aneksem kuchennym (pom. nr 6 – parter), zlokalizowanych w rozbudowywanym, nadbudowywanym budynku jednorodzinnym przy ul. Kalinowej 80 w Płocku, w którym planowana jest zmiana sposobu użytkowania na budynek usługowy na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej, z następującymi zastrzeżeniami:

- w ww. pomieszczeniach należy zapewnić wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną lub klimatyzację gwarantującą uzyskanie prawidłowej wymiany powietrza i właściwego mikroklimatu.

Uzasadnienie

Gmina Płock z siedzibą przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Michała Żochowskiego, wystąpiła do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem z dnia 10 października 2019 r. (data wpływu do organu 15 października 2019 r.) o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń: pokój spotkań i wypoczynku (pom. nr 6 - I piętro) oraz pokój z aneksem kuchennym (pom. nr 6 – parter), zlokalizowanych w rozbudowywanym, nadbudowywanym budynku jednorodzinnym przy ul. Kalinowej 80 w Płocku, w którym planowana jest zmiana sposobu użytkowania na budynek usługowy na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioskodawca pismem z dnia 24 października 2019 r. (data wpływu do organu: 28 października 2019 r.) przedłożył uzupełnienie do wniosku, w którym między innymi dokonał zmiany nazwy pomieszczenia nr 6 na I piętrze z pokoju spotkań i wypoczynku na pokój do nauki.

Zapisy § 72 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. stanowią, że wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów w których nie występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia, przeznaczonych na stały