

2.	sz. 12,20 m [19,0kN/m ³ ·0,015m·12,20m] Beton lekki komórkowy konstrukcyjny, niezbrojony, niezagęszczony grub. 36 cm i szer. 8,20 m [9,0kN/m ³ ·0,36m·8,20m]	26,57	1,30	--	34,54
3.	Wełna mineralna w płytach "Lamella" grub. 20 cm i szer. 12,20 m [2,0kN/m ³ ·0,20m·12,20m]	4,88	1,30	--	6,34
4.	Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego [0,130kN/m ²] szer. 12,20 m [0,130kN/m ² ·12,20m]	1,59	1,30	--	2,07
5.	Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony grub. 38 cm i szer. 4,00 m [24,0kN/m ³ ·0,38m·4,00m]	36,48	1,10	--	40,13
Σ:		73,00	1,20	--	87,95

Obciążenie ścianą 24cm.

Lp	Opis obciążenia	Obc. char. kN/m	γ _f	k _d	Obc. obl. kN/m
1.	Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer. 12,20 m [19,0kN/m ³ ·0,015m·12,20m]	3,48	1,40	--	4,87
2.	Beton lekki komórkowy konstrukcyjny, niezbrojony, niezagęszczony grub. 24 cm i szer. 8,20 m [9,0kN/m ³ ·0,24m·8,20m]	17,71	1,30	--	23,02
3.	Wełna mineralna w płytach "Lamella" grub. 20 cm i szer. 12,20 m [2,0kN/m ³ ·0,20m·12,20m]	4,88	1,30	--	6,34
4.	Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego [0,130kN/m ²] szer. 12,20 m [0,130kN/m ² ·12,20m]	1,59	1,30	--	2,07
5.	Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony grub. 24 cm i szer. 4,00 m [24,0kN/m ³ ·0,24m·4,00m]	23,04	1,10	--	25,34
Σ:		50,70	1,22	--	61,65

PŁYTA STROPOWA POZ. 1.7.

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe [kN/m²]:

Lp	Opis obciążenia	Obc. char.	γ _f	k _d	Obc. obl.
1.	Maksymalne obciążenie śniegiem połaci dachu z przegrodą lub attyką wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 2 -> Q _k = 0,9 kN/m ² , h = 0,3 m -> C ₂ =0,8) [0,720kN/m ²]	0,72	1,50	0,00	1,08
2.	Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, podwójnie [0,150kN/m ²]	0,15	1,30	--	0,19
3.	Styropian grub. 25 cm [0,45kN/m ³ ·0,25m]	0,11	1,30	--	0,14
4.	Beton keramzytowy, niezbrojony, niezagęszczony grub. 20 cm [17,0kN/m ³ ·0,20m]	3,40	1,30	--	4,42
5.	Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m ³ ·0,005m]	0,06	1,30	--	0,08
6.	Płyta żelbetowa grub. 12 cm	3,00	1,10	--	3,30
7.	Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m ³ ·0,015m]	0,29	1,30	--	0,38
Σ:		7,73	1,24	--	9,59

SCHEMAT STATYCZNY

