

Płock, dnia 13.03.2020 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock

TT/5/169/2020

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR.7011.1.8.2020.GP w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Gronowej” – prace przygotowawcze, „Wodociąg Płockie” Sp. z o.o. informują:

Sieć wodociągowa :

W obrębie pasa drogowego ul. Gronowej istnieje sieć wodociągowa ϕ 100 mm z rur żeliwnych wybudowany w 1977 roku .

W ramach w/w zadania należy zaprojektować przebudowę istniejącej sieci wodociągowej ϕ 100 mm z rur żeliwnych na wodociąg ϕ 110 mm z rur polietylenowych z włączeniem nowo zaprojektowanej sieci do wodociągu ϕ 160 mm istniejącego w pasie drogowym ul. Jesiennej (dz. nr 276) oraz do wodociągu ϕ 150 mm istniejącym w ulicy Żabiej. Ponadto, w ramach planowanej inwestycji należy zaprojektować przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych. Na projektowanej sieci wodociągowej, w normatywnych odległościach zaplanować należy podziemne hydranty p.poż.

Sieć wodociągową oraz przyłącza zaprojektować z rur polietylenowych PE 100 RC , PN 10 z uwzględnieniem armatury odcinającej bezdławicowej z miękkim uszczelnieniem klina.

Kanalizacja sanitarna:

Kanalizacja sanitarna istniejąca w ulicy Gronowej jest w złym stanie technicznym. W ramach w/w zadania inwestycyjnego należy uporządkować gospodarkę ściekową na przedmiotowym terenie .

Z uwagi na powyższe zaprojektować należy przebudowę istniejącego kanału na całej długości wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w obrębie pasa drogowego ,

- kanalizację sanitarną zaprojektować z rur kamionkowych uszczelnianych na uszczelki lub z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 8 spełniających wymagania normy PN EN 1852 ,
- włączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej do kanału w ulicy zaprojektować poprzez studnie rewizyjne ,
- na terenie nieruchomości zaprojektować studnie rewizyjne min. ϕ 315 mm z tworzywa sztucznego (PP lub PE) zlokalizowane w odległości nie większej niż 2 m od granicy posesji,
- w pasie drogowym zaprojektować w studnie żelbetowe ϕ 1,2 m spełniające wymagania normy PN-EN 1917:2004, zamontować włazy kanałowe z żeliwa szarego D400, pokrywą z wypełnieniem betonowym, z zabezpieczeniem antyobrotowym i wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie). Wysokość ramy 140mm, średnica pokrywy 680mm. Zgodne z normą PN EN 124:2000,

- przed przystąpieniem do odbioru technicznego sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Inwestor winien wykonać inspekcję TV i załączyć płytę CD do protokołu odbioru.

Na powyższy zakres robót opracować należy dokumentację techniczną i uzgodnić ją w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. Dokumentacja techniczna winna być przedłożona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formie jednego pliku w formacie PDF.

Bezwzględnie zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

W załączeniu przekazujemy mapę sytuacyjno – wysokościową z naniesioną kanalizacją sanitarną istniejącą na terenie objętym projektowaniem. Kolorem czerwonym zostały wykreślone nieistniejące kanały, natomiast na pomarańczowo zaznaczono braki w inwentaryzacji lub rozbieżność w przebiegu trasy.

Zaleca się (na koszt właścicieli posesji) wykonanie w obrębie pasa drogowego przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zabudowanych, które nie są podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz do nowo wydzielonych działek. Przyłącza winny być wykonane przed ułożeniem nawierzchni ulicy.

W przypadku braku zainteresowania właścicieli nieruchomości realizacją przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji, do projektu technicznego należy załączyć oświadczenia właścicieli przedmiotowych działek dotyczące braku zgody na podłączenie nieruchomości do w/o sieci.

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu zasady, iż uzbrojenie winno być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu.

Opracowaną inwentaryzację geodezyjną należy dostarczyć przed przystąpieniem do odbioru końcowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Informujemy jednocześnie, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

Otrzymują :

1. Adresat + załącznik
 2. TT a/a + załącznik
- Oprac. M. Olszewska

DYREKTOR
ds. Technicznych

Marcin Chyczewski