



PŁOCK

Płock, dnia 30.04.2020 r

WZP.271.1.53.2020.EK

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania przetargowego **pn. Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – II etap.**

Zamawiający – Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) przekazuje w załączeniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 29.04.2020 r.

w opisie jest napisane:

1. "montaż trzech central zamknięć ogniowych oraz 5 szt. elektrotrzymaczy (do drzwi ciężkich)"

- jakie typy i gdzie mają być zamontowane te urządzenia, projekt ich nie obejmuje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zamontować centrale zamknięć ogniowych D+H BAZ 04-N-UT, elektrotrzymacze GTR 048000 A-06 szt. 3 : GTR 048000 A-10 szt. 2.

Elektrotrzymacze zostaną zamontowane na parterze bud. C 2 szt, drzwi - pokój obsługi interesantów. Na 1 piętrze budynek C 2 szt. - pomieszczenie kasy . Na 2 piętrze budynek C 1 szt. - istniejące drzwi na korytarzu .

2. "malowanie z poszpachlowaniem ścian i sufitów"

- czy chodzi o malowanie nowo powstałych ścianek oddzielenia p.poż.i uzupełnienie malowania po trasach kablowych czy o malowanie całych budynków, które są ujęte w tym etapie?"

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać malowanie nowo powstałych ścianek oddzielenia p.poż w miejscu montażu drzwi p.poż. całych ścianek przy drzwiach. Nie wykonujemy malowania całych budynków ujętych w tym etapie. Należy wykonać tylko szpachlowanie tras kablowych i malowanie ścian na których wykonywane są trasy kablowe.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

19 20
2020

#PŁOCK #MIASTOBHATER