



LEGENDA:

- Czujka optyczna dymu Yt102
- Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - pętle siłowników
- Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozorowa
- Kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8 - Przyciski RPO

Uwagi:  
Instalacja podtynkowa

		SYSTAL Cieśliński Andrzej ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54		<a href="http://www.sysstal.pl">www.sysstal.pl</a> <a href="mailto:biuro@sysstal.pl">biuro@sysstal.pl</a>
		Inwestor: GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Adres inwestycji:		URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Nazwa opracowania:		Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
AUTORZY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
Projektował:	mgr inż. Marian Małowaniec	45/93		
Opracował:	mgr inż. Michał Idkowiak			
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Flak	MAZ/0543/PW0E/14		
Temat rysunku:	Plan instalacji systemu Oddymiania bud. E - Rzut I piętra	Branża:	Elektryczna	
		Skala:	Nr rys.:	Data:
		1:100	E11	28.10.2016