LEGENDA:

- Centrala SSP
- Czujka optyczna MTD 533X
- Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka tenperatury MTD 533X
- Czujka temperatury MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
- Reczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-IR
- Petlowy modut BX-OI3
- Petlowy modut BX-IOM
- Petlowy modut BX-OI
- Petlowy modut BX-REL4
- Petlowy modut BX-IM4
- Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-głosowy SG-Pgw
- Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - petle głośnikowe
- Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe XLINE
- Kabel YnTKSYekw 1x2x1 - linie dozorowe HPX
- Kabel 2xHTKSH ekw PH90 1x2x0,8 - magistrala danych do WPO
- Kabel 2xHDGs 2x1 - magistrala zasłania do WPO
- Kabel HLGS 3x2,5 - zasłanie centrali SSP

Uwagi:
W ciągach komunikacyjnych instalacja podtynkowa
w pozostałych pomieszczeniach instalacja natynkowa.
W części zabytkowej (bud. A) instalacja podtynkowa.

SYSTAL Cieśliński Andrzej ul. Graniczna 48, 09-402 PŁOCK tel./fax 024-57-75, tel./fax 365-5-54			pieczątka kierownika
Inwestor:	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Adres inwestycji:	URZĄD MIASTA PŁOCKA ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Nazwa opracowania:	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
AUTORZY OPRACOWANIA:		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Idkowiak		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Flak	MAZ/0543/PWOE/06	
Temat rysunku:	Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - Rzut piwnic	Branża:	Elektryczna
		Skala: 1:100	Nr rys.: E2 / Data: 28.10.2015