LEGENDA:

- Centrala SSP
- Czujka optyczna MTD 533X
- Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka temperatury MTD 533X
- Czujka temperatury MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R
- Pętlowy moduł BX-OI3
- Pętlowy moduł BX-IOM
- Pętlowy moduł BX-O1
- Pętlowy moduł BX-REL4
- Pętlowy moduł BX-IM4
- Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy SG-Pgw
- Wyłącznik główny RGB, RGD, RGE
- Wyłącznik główny UPS
- Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - pętle głośnikowe
- Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe XLINE
- Kabel YnTKSYekw 1x2x1 - linie dozorowe HPX
- Kabel 2xHTKSH ekw PH90 1x2x0,8 - magistrala danych do WPO
- Kabel 2xHDGs 2x1 - magistrala zasilania do WPO
- Kabel HLGS 3x2,5 - zasilanie centrali SSP

Uwagi:
W ciągach komunikacyjnych instalacja podtynkowa
w pozostałych pomieszczeniach instalacja natynkowa.
W części zabytkowej (bud. A) instalacja podtynkowa.

SYSTAL Cieśliński Andrzej
ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK
tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54
www.systal.pl
biuro@systal.pl

Inwestor:	GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Adres inwestycji:	URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Nazwa opracowania:	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
AUTORZY OPRACOWANIA:		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak		
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Flak	MAZ/0543/PWOE/14	
Temat rysunku:	Plan instalacji systemu sygnaliazcji pożaru - Rzut piwnic	Branża: Elektryczna	
		Skala: 1:100	Nr rys.: E4 Data: 28.10.2016