



- LEGENDA:**
- Czujka optyczna MTD 533X
  - Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
  - Czujka temperatury MTD 533X
  - Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-IR
  - Pętlowy moduł BX-013
  - Pętlowy moduł BX-10M
  - Pętlowy moduł BX-REL4
  - Pętlowy moduł BX-IM4
  - Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy SG-Pgw
  - Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - pętle głośnikowe
  - Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozоровe XLINE
  - Kabel YnTKSYekw 1x2x1 - linie dozоровe HPX

Uwagi:  
 W ciągach komunikacyjnych instalacja podtynkowa  
 w pozostałych pomieszczeniach instalacja natynkowa.  
 W części zabudowej (bud. A) instalacja podtynkowa.

<b>SYSTAL</b> Cieślński Andrzej ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel. 24 264 57 79, fax. 24 265 95 54 <span style="float: right;">www.systal.pl biuro@systal.pl</span>		
		Inwestor: GMINA PŁOCK ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock Adres inwestycji: URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock Nazwa opracowania: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Płocka 4, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
<b>AUTORZY OPRAWIANIA</b>		NR UPRAWNIENI 45/93
Projektował: mgr inż. Marian Malowaniec		PODPIS
Opracował: mgr inż. Michał Idkowiak		
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Flok		MAJ/2014/PWE/14
Temat: Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - Rzut 1 piętra		Praca: Elektryczna Nr rysunku: 1:100 E6 28.01.2016