



- LEGENDA:**
- Czujka optyczna MTD 533X
 - Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
 - Czujka temperatury MTD 533X
 - Reczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-IR
 - Petlowy moduł BX-013
 - Petlowy moduł BX-10M
 - Petlowy moduł BX-REL4
 - Petlowy moduł BX-IM4
 - Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy S6-Pgw
 - Kabel HTKSHeKw PH90 1x2x0,8 - pętle głosnikowe
 - Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozoruowe XLINE
 - Kabel YnTKSYekw 1x2x1 - linie dozoruowe HPX

Uwagi:
 W ciągach komunikacyjnych instalacja podtynkowa
 w pozostałych pomieszczeniach instalacja natynkowa.
 W części zabytkowej (bud. A) instalacja podtynkowa.

SYSTAL Ciesielski Andrzej	
ul. Graniczna 48, 09-407 PĘDŹK tel. 24 264-97-75, fax: 24 265-91-54	
Investor	GMINA PĘDŹK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PĘDŹKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Nazwa opracowania	Instalowanie urządzeń Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wyznaczonego zakresu ochrony przeciwpożarowej
AUTORYZACJA OPRACOWANIA	NR UPRAWNIENIA PDP/PS
Projektant	mgr inż. Marian Malowaniec 45/93
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak
Oprowadził	mgr inż. Tomasz Płak
Temat rysunku	Plan instalacji systemu sygnalizacji pożarowej - Rzut II piętro
MZA/0543/PWE/14	
Przebieg: Elektryczna	
Skala: 1:100	
Data: 28.10.2016	