



- LEGENDA:**
- Czujka optyczna MTD 533X
 - Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zadziałania
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R
 - Petlowy moduł BX-013
 - Petlowy moduł BX-1QM
 - Petlowy moduł BX-REL4
 - Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy SG-Pgw
 - Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - petle głosnikowe
 - Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozоровe XLINE
 - Kabel YnTKSYekw 1x2x1 - linie dozоровe HPX
 - Kabel HTKSH 4x2x0,8 PH90 - sterowanie centrala wentylacji

Uwagi:
 W ciągach komunikacyjnych instalacja podtynkowa
 w pozostałych pomieszczeniach instalacja natynkowa.
 W części zabytkowej (bud. A) instalacja podtynkowa.

SYSTAL Ciesliński Andrzej	
ul. Graniczna 46, 09-407 PŁOCK tel. 24 264-57-79, fax. 24 265-91-54	
Investor	GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Nazwa opracowania	Dotarczenie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wykonania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
AUTORZY OPRACOWANIA	NR UPRAWNIENI PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec 45/93
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Flak
Temat rysunku	Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - Rzut III piętra
Skala	1:100
Wzrost	28.10.2016