










LEGENDA:

-  Czujka optyczna MTD 533X
-  Czujka optyczna MTD 533X ze wskaźnikiem zoddziałania
-  Reczny ostrzegacz pożorowy MCP 545X-1JR
-  Pętlowy moduł BX-013
-  Pętlowy moduł BX-10M
-  Sygnalizator wewnętrzny dkusytczno-głosowy Sf-Pgw
-  Kabel HTKShekw PH90 1x2x0,8 – pętle głośnikowe
-  Kabel YnTKSytekw 1x2x0,8 – linie dozorowe XLINE

Uwagi:
 W ciągach komunikacyjnych instalacja podtytkowa
 w pozostłych pomieszczeniach instalacja natytkowa.

 SYSTAL Ciesliński Andrzej ul. Groniczna 48, 09-407 PŁOCK tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54 www.systal.pl biuro@systal.pl	
Investor	GMINA PŁOCK
Adres	pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 – do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
AUTORZY OPRAKOWANIA	NR UPRAWNIENI IPDDPIS
Projektował	mgr inż. Marlon Malowoniec
45/93	
Oprowadził	mgr inż. Michał Idkowiak
Sprawił	mgr inż. Tomasz Flak
MAZ/0543/PW/0E/14	
Temat rysunku	Plan instalacji systemu
sygnalizacji pożoru	Elektryczna
– Rzut poddasza	Skala: Nr rys.: Data:
	1:100 E9 28.10.2016