

.....

PROTOKÓŁ

z przeglądu i konserwacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu

W dniu roku dokonałem przeglądu i konserwacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu zainstalowanego w obiekcie zlokalizowanym w przy ul.
Wizualnie dokonałem sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika oraz przeprowadziłem próbę zadziałania wyłącznika. Po zadziałaniu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, zostało odcięte napięcie w całym obiekcie oraz uruchomiło się oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest sprawny i nadaje się do eksploatacji.

.....

(podpis osoby wykonującej przegląd)