

PROTOKÓŁ

z przeglądu i konserwacji centralnej baterii oświetlenia awaryjnego

	Nr zlecenia	/ /		Data:			
Dane klienta i obiektu	Klient:						
	Miejsce instalacji:						
	Adres obiektu:						
	Odbiorca:						
	Osoba kontaktowa:						
Dane urządzenia	Urządzenie typ:		Data uruchom:				
	Nr urządzenia:		Data awarii:	-----			
	Data produkcji:		Ilość zainst. urządzeń:				
	Ilość reklamowanych urządzeń:	-----					
Rodzaj wizyty	Uruchomienie	☐	Szkolenie obsługi technicznej	☐			
	Serwis	☐	Reklamacja	☐			
	Inne						
Program uruchomienia urządzenia	Lp.	Rodzaj wykonywanej czynności	TAK	NIE	Uwagi		
	1.	kontrola mechaniczna	☐	☐			
	2.	kontrola poprawności podłączenia baterii	☐	☐			
	3.	kontrola poprawności podłączenia sieci	☐	☐			
	4.	załączenie systemu	☐	☐			
	5.	programowanie systemu	☐	☐			
	6.	programowanie obwodów oświetleniowych	☐	☐			
	7.	test pracy z sieci	☐	☐			
	8.	kontrola pracy opraw ośw. awaryjnego	☐	☐			
	9.	test pracy z baterii	☐	☐			
	10.	nastawianie wartości prądów	☐	☐			
	11.	kontrola stanu izolacji	☐	☐			
	12.	kontrola ładowania akumulatorów	☐	☐			
	13.	kontrola czasu pracy z baterii	☐	☐			
Parametry sieciowe	Zasilanie: 1 fazowe	napięcie L1/N	V	Prąd	A	Zabezp.	A
	Zasilanie: 3 fazowe						
	napięcie L1/L2	V	napięcie L1/N	V	Zabezpieczenie	A	
	napięcie L1/L3	V	napięcie L2/N	V	Zabezpieczenie	A	
	napięcie L2/L3	V	napięcie L3/N	V	Zabezpieczenie	A	
Bateria	Typ baterii		Pojemność:	Ah	Liczba gałęzi	1	
	Parametry pracy:		Napięcie:	V	Prąd maks:	A	
	Parametry ładowania:		Napięcie:	V	Prąd maks:	A	
	Seria akumulatorów		Temperatura:	°C	Zabezpieczenie	A	
	Czysta	☐	Deformacja	☐	Sprawna	☐	
	Zabrudzona	☐	Pęknięcia	☐	Niesprawna	☐	
	Pomieszczenie wentylowane	☐			Klimatyzacja	☐	

Czas pracy	Przejechane km:		Czas jazdy	godz.
	Liczba serwisantów		Czas pracy	godz.
Płatność	Płatność Klient wg oferty	☐	Płatność Klient wg raportu	☐
Nakład materiałowy	Sztuk	Nr elementu	Nazwa	Cena netto
Czynności wykonane na obiekcie:				
Zalecenia:				
Pracę wykonał				
DATA NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU SERWISOWEGO: DO				
Zgodnie z ustawą (Dz.U z 2010r nr 109 poz. 719) oświetlenie awaryjne należy do urządzeń przeciwpożarowych. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom co najmniej raz w roku.				

Czytelny podpis klienta

Miejscowość:

Imię:

Data:

Nazwisko: