


**Legenda:**

-  - Przeciwpowarowe wyłączniki prądu
- PWP1,2,3
- RGB - Rozdzielnica główna budynków A, B, C
- RGD - Rozdzielnica główna budynku D
- RGE - Rozdzielnica główna budynku E
- WG1,2,3 - Wyłącznik główny RGB, RGD i RGE
- WGUPS, WGUPS1 - Wyłącznik główny UPS
- RP - Rozdzielnica pożarowa, obudowa IP55, wnąkowa P=12,35kW

**Układ ochrony TN-C-S**

		<b>SYSTAL Cieśliński Andrzej</b> ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54 www.systal.pl biuro@systal.pl	
		INWESTOR	GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
AUTORZY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak		
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Flak	MAZ/0543/PW0E/14	
Temat rysunku:	Wyłączenie pożarowe kompleksu budynków i rozdzielnica pożarowa RP		Branża: ELEKTRYCZNA Skala: --- Nr rys.: O1 Data: 28.10.2016