





### LEGENDA:

-  Czujka optyczna dymu Yt102
-  Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - pętle sitowników
-  Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozorowa
-  Kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8 - Przyciki RPO

Uwagi:  
Instalacja podtynkowa

		SYSTAL Cieśliński Andrzej ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54		
		<a href="http://www.systal.pl">www.systal.pl</a> <a href="mailto:biuro@systal.pl">biuro@systal.pl</a>		
Inwestor	GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock			
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock			
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
AUTORZY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIENI	PODPIS	
Projektował	mgr inż. Marian Małowaniec	45/93		
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak			
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Flak	MAZ/0543/PW0E/14		
Temat rysunku	Plan instalacji systemu Oddymiania bud. E - Rzut I piętra	Branża: Elektryczna		
		Skala:	Nr rys.:	Data:
		1:100	03	28.10.2016