






LEGENDA:

-  Czujka optyczna dymu Yt102
-  Ręczny przycisk oddymiania RPO-1
-  Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - pętla siłowników
-  Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozorowa
-  Kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8 - Przyciski RPO

Uwagi:
Instalacja podtynkowa



SYSTAL Cieśliński Andrzej

ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK
tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54

www.systal.pl
biuro@systal.pl

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| Inwestor | GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock | | |
| Adres inwestycji | URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock | | |
| Nazwa opracowania | Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | | |
| AUTORZY OPRACOWANIA | | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| Projektował | mgr inż. Marian Małowaniec | 45/93 | |
| Opracował | mgr inż. Michał Idkowiak | | |
| Sprawdził | mgr inż. Tomasz Flak | MAZ/0543/PW0E/14 | |
| Temat rysunku | Plan instalacji systemu Oddymiania bud. E - Rzut II piętra | Branża: Elektryczna | |
| | | Skala: 1:100 | Nr rys.: 04 Data: 28.10.2016 |