



LEGENDA:

- Czujka optyczna MTD 533X
- Czujka temperatury MTD 533X
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R
- Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy S6-Pgw
- Kabel HTKShEkw PH90 1x2x0,8 - pętle głośnikowe
- Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozoru XLINE

		SYSTAL Cieśliński Andrzej ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54 www.systal.pl biuro@systal.pl	
Inwestor	GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zmiana zabudowy klatki schodowej KA1 w budynku A Urzędu Miasta Płocka		
AUTORZY OPRAWOWANIA		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak		
Temat rysunku	Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - Rzut I piętra bud. A		Branża: <div style="text-align: right; font-weight: bold;">Elektryczna</div>
	Skala:	Nr rys.:	Data:
	1:100	E1	20.02.2017