









LEGENDA:

-  Czujka optyczna MTD 533X
-  Czujka temperatury MTD 533X
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R
-  Pętlowy moduł BX-DI3
-  Pętlowy moduł BX-IOM
-  Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-głosowy SG-Pgw
-  Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - pętle głośnikowe
-  Kabel YnTKSYekw 1x2x1 - linie dozorowe HPX



SYSTAL Cieśliński Andrzej

ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK
tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54

www.systal.pl
biuro@systal.pl

Inwestor	GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Adres inwestycji	URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
Nazwa opracowania	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zmiana zabudowy klatki schodowej KA1 w budynku A Urzędu Miasta Płocka		
AUTORZY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak		
Temat rysunku	Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - Rzut II piętra bud. A	Branża: Elektryczna	
		Skala: 1:100	Nr rys.: E2 Data: 20.02.2017