


LEGENDA:

- Czujka optyczna dymu Yt102
- Kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8 - Przyciski RPO
- Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozorowa
- Kabel zasilający centralę HDGS 5x4
- Kabel HTKSH 4x2x0,8 PH90 - sterowanie centrala wentylacji
- Kabel NHXH-j PH90 4x2,5 - wentylatory
- Kabel HDGs PH90 3x1,5 zasilanie kłap odcinających
- Kabel YnTKSY 2x2x0,8 monitorowanie kłap odcinających

Uwagi:
Instalacja podtynkowa

		SYSTAL Cieśliński Andrzej ul. Graniczna 48, 09-407 PŁOCK tel.: 24 264-57-79, fax.: 24 265-91-54 www.systal.pl biuro@systal.pl	
		Inwestor: GMINA PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
Adres inwestycji: URZĄD MIASTA PŁOCKA pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		Nazwa opracowania: Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka A, B, C, D i E przy pl. Stary Rynek 1 - do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zmiana zabudowy klatki schodowej KA1 w budynku A Urzędu Miasta Płocka	
AUTORZY OPRACOWANIA		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Marian Malowaniec	45/93	
Opracował	mgr inż. Michał Idkowiak		
Temat rysunku	Plan instalacji systemu Wentylacji bud. A - Rzut II piętra	Branża: Elektryczna	Skala: 1:100 Nr rys.: E4 Data: 20.02.2017